


PRZEKRÓJ "A-A"



Uwagi:

1. Sposób montażu ~~(podwieszenia)~~ okapu zostanie ~~określony~~ w części technologicznej kuchni.
2. Kanał wyrzutowy należy stabilnie przymocować do konstrukcji dachu
3. Dopuszcza się zastosowanie klap przeciwpożarowych z funkcją komfortu, tj. wyposażonych dodatkowo w siłownik on-off sterowany z automatyki centrali, zastępujących przepustnice (dotyczy nawiewu i wywiewu)
4. Otwory w ścianach i stropach dla przejść kanałów zostaną wykonane w ramach wykonawstwa części konstrukcyjno-budowlanej

**OWIATOWY INSPEKTORAT**  
**ADZORU LUDOWLANEGO**  
w Tarnobrzegu  
ul. Sienkiewicza 2  
22-600 Tarnobrzeg  
tel. 381-37-31, do 34, fax 381-37-31

inwestor	GMINA OZAROWICE Ozarowice ul.Dworcowa 15	wykonawca	s i g m a PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNOLOGII I EKONOMIKI BUDOWNICTWA Świętochłowice ul.Ślęzan 20/17 tel.(32)2458300 603436218
obiekt	BUDYNEK OSP Niezdara Plac Floriana 10	temat projektu	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU OSP – PROJ. ZAMIENNY Część D – Instalacja wentylacji i klimatyzacji
zespół autorski	mgr inż.Barbara Gadkowska mgr inż.Adrian Frohlich	nr uprawnień	SLK/1217/PWOS/06 SKL/1000/PWOS/05
tytuł rysunku	Instalacja wentylacji dla kuchni – PRZEKRÓJ	data	02.2012r
		branża sanit.	(PB+PW)
		nr projektu	11D/Z/12
		skala	1:50
		nr rys.	3 D