


110	wentylatorownia
119,31	plągres

111	pon. techn.
110,2	plągres

101	kioschol
32,03	plągres

103	kolo g.w.
59,22	plągres



109	węzeł sanit.
9,23	plągres

104	węzeł sanit.
8,91	plągres

LEGENDA:

- oprawa AURA 38 1AA1V/II/1x100W (PRISMA LOGIC)
- oprawa MONZA SLA 4x18 EVG
- wyłącznik pojedynczy podtynkowy
- wyłącznik podwójny podtynkowy
- wyłącznik schodowy podtynkowy
- oprawa ewakuacyjna jednostronna DZA 1x8W/T5/G5 2h (anyslighting)
- oprawa LED
- gniazdko bryzgoszczelne p/t
- gniazdko podwójne p/t z bolcem
- gniazdko 3-faz. plastikowe 5-bolcowe
- oprawa DSR - CAPRI II 2x28W/840 (DSRAM)
- oprawa z kloszem LATITE 2x36W Plexiform
- nr obwodu oświetleniowego
- nr obwodu gniazdkowego
- Tablica zabezpieczeń
- WYŁĄCZNIK WENTYLATORA

UWAGI:  
1. Instalacja elektryczna prowadzona będzie pod tynkiem przewodami YDYzo 3x2,5mm<sup>2</sup>  
1 YDYzo 3x1,5mm<sup>2</sup> dla obwodów oświetleniowych.  
2. Zasilanie z centrali CSOIV z tablicy TZ2  
przewodami YDYzo 3x2,5mm<sup>2</sup>  
3. Zasilanie z rozdzielni wentylacji mech. z tablicy TZ2  
przewodami YDYzo 5x6mm<sup>2</sup>

INWESTOR	WYKONAWCA	5 i g n a
GNIA DZARDOWICE	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNOLOGII I EKONOMIKI BUDOWNICTWA	
Dziedowice ul. Dworkowa 15	Świętochłowice ul. Ścieżan 20/17 tel.(032) 24 58 300 0 603 436 218	
obiekt	temat projektu	
BUDYNEK WIELDFUNKCYJNY	Projekt zmienny-PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU	
Niezdara ul.Płoc Floriana 10	Cześć B - Instalacje elektryczne	
zespół autorski	nr upr.	data
mgr inż. Henryk Małotta	156/99	02.2012 r
mgr inż. Stefan Kotłarz	154/82	02.2012 r
tytuł rysunku	branża	instal. elektryczne
	PB + PV	nr projektu
		11B/Z/11
		nr rys
		E2

PLAN INSTALACJI EL. PIĘTRA