

Rzędna istniejącego terenu		299,61		299,81		300,03	300,05		300,13	300,15			300,48		300.5	
Rzędna dna projektowanego rurociągu		298,11		298,31		298,53	298,55		298,63	298,65			298,98		299,0	
Zagłębienie		1,5		1,5		1,5	1,5		1,5	1,5			1,5		1,5	
Długość odcinka	3,8		87,21		99,79		10	38,08		10,16		138,64		3		
Projektowany spadek rurociągu		0,225%		0,225%		0,225%	0,225%		0,225%	0,225%			0,225%		0,225%	
Średnica i materiał		PE100 SDR 11, PN 16, dn160		PE100 SDR 11, PN 16, dn160			PE100 SDR 11, PN 16, dn160		PE100 SDR 11, PN 16, dn160		PE100 SDR 11, PN 16, dn160				PE100 SDR 11, PN 16, dn160	
Hektometry i odległość	0	3,8		90,01	1	90,8	2	98,88	98,04	98,04	3			97,68	90,68	
	Z3	K1		H3		Z2	Z1		H2	T1				H1	St1	

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA :

TEMAT OPRACOWANIA :	Uzbrojenie terenu w celu stworzenia infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu terenów w Gminie Ożarowice w sąsiedztwie MPL Katowice – Pyrzowice		
INWESTOR :	Gmina Ożarowice ul. Dworcowa 15 42-425 Ożarowice		TYTUŁ RYSUNKU : Profil wodociąg dn160
WYKONAWCY:	IMIE I NAZWISKO:	PODPIS	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Zuzanna Maleska		DATA : sierpień 2012
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Mikołajcich Karwatka		Skala 1:
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Marcin Dyner		RYSUNEK NR: 7