

Studnia		Rzędna istniejącego terenu	Rzędna dna projektowanego rurociągu	Zagłębienie	Długość odcinka	Projektowany spadek rurociągu	Średnica i materiał	Hektometry i odległość
Sd18	Studnia betonowa dn 1000	307,1	301,91	5,19	72	0,42%	PVC SN8 DN 200	0
Sd17	Studnia betonowa dn 1000	306.80	301,60	5,2	41	0,42%	PVC SN8 DN 200	72 (1)
Sd16	Studnia betonowa dn 1000	306,02	301,42	4,6	41	0,42%	PVC SN8 DN 200	13
Sd15	Studnia betonowa dn 1000	304,60	301,25	3,35	41	0,42%	PVC SN8 DN 200	54
Sd14	Studnia betonowa dn 1000	304,00	301,09	2,91	41	0,42%	PVC SN8 DN 200	95 (2)
Sd13	Studnia betonowa dn 1000	303,40	300,91	2,49	41	0,42%	PVC SN8 DN 200	36
Sd12	Studnia betonowa dn 1000	302,73	300,74	1,99	41	0,42%	PVC SN8 DN 200	77 (3)
Sd11	Studnia betonowa dn 1000	302,22	300,57	1,65	41	0,42%	PVC SN8 DN 200	18
Sd10	Studnia betonowa dn 1000	302,05	300,40	1,65	41	0,42%	PVC SN8 DN 200	59
Sd9	Studnia betonowa dn 1000	301,85	300,23	1,62	21,1	0,42%	PVC SN8 DN 200	(4)
Sd8	Studnia betonowa dn 1000	301,70	300,15	1,55	7,33	0,42%	PVC SN8 DN 200	21,1
Sd7	Studnia betonowa dn 1000	301,6	300,21	1,39	30	0,42%	PVC SN8 DN 200	28,43
Sd6	Studnia betonowa dn 1000	301,5	300,37	1,13	41	0,42%	PVC SN8 DN 200	58,43
Sd5	Studnia betonowa dn 1000	301,5	300,57	0,96	47,64	0,42%	PVC SN8 DN 200	99,43 (5)
Sd4	Studnia betonowa dn 1000	301,80	300,76	1,04	34,36	0,42%	PVC SN8 DN 200	47,07
Sd3	Studnia betonowa dn 1000	301,83	300,92	0,91	41	0,42%	PVC SN8 DN 200	81,43 (6)
Sd2	Studnia betonowa dn 1000	302,00	301,11	0,89	41	0,42%	PVC SN8 DN 200	22,43
Sd1	Studnia betonowa dn 1000	302,20	301,30	0,9				63,43

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA :			
TEMAT OPRACOWANIA :	Uzbrojenie terenu w celu stworzenia infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu terenów w Gminie Ożarowice w sąsiedztwie MPL Katowice – Pyrzowice		
INWESTOR :	Gmina Ożarowice ul. Dworcowa 15 42-625 Ożarowice		TYTUŁ RYSUNKU : Profil kanalizacji deszczowej
WYKONAWCY:	IMIE I NAZWISKO:	PODPIS	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Zuzanna Maleska		DATA : sierpień 2012
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. MWojciech Karwatka		Skala 1:
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Marcin Dyner		RYSUNEK NR: 4