



# LEGENDA:

- DZ25 średnica zewnętrzna przewodu c.o. (zasilanie/powrót)
- przewód zasilający i powrotny wewnętrznej instalacji c.o.
- grzejnik płytowy wys. 500 mm dł. 1,20 m
- CV11-500/1,20m

Sala bankietowa przeznaczenie pomieszczenia

- 1.1 pion instalacji c.o.
- P1 numer pomieszczenia
- 20°C temperatura w pomieszczeniu
- 3283 W zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia [W]

## RZUT PARTERU NA POZIOMIE 0,00M skala 1 : 100

inwestor	GMINA OŻAROWICE ul. Dworcowa 15 42-625 Ożarówice	wykonawca	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNOLOGII I EKONOMIKI BUDOWNICTWA Świętochłowice ul. Słężan 20/17 tel.(032) 24 58 300 0 603 436 218	nr projektu	10D/66/13
obiekt	OSP PYRZOWICE Pyrzowice ul. Wolności 76	temat projektu	"PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POM. GOSP. CZĘŚCI PARTERU NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ" część D: Instalacja centralnego ogrzewania	stadium	PB+PW
projektant	mgr inż. Adrian Fröhlich	nr upr.	SLK/1000 / PWOS /05	data	05.2013r
tytuł rysunku	RZUT PARTERU NA POZIOMIE 0,00 M INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA				nr rys. 2