

Pytania i odpowiedzi

„Przebudowa drogi gminnej wraz z sięgaczami w miejscowości Niezdara i Ossy”

PYTANIE

Powołując się na Dz. U. Nr 19 poz.177 z dnia 29 styczeń 2004r PZP ,tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr 113,poz.759 z późniejszymi zmianami, prosimy o wyjaśnienie n/w wątpliwości :

II a

Branża elektryczna:

1. W przedmiarze brak pozycji związanej z montażem słupów wirowanych typu E . Wg zapisów w opisie technicznym pkt. 1 zamieszczono informację ,iż słupy wraz z siecią rozdzielczą są objęte odrębną dokumentacją – inwestycja TAURON. A zatem prosimy o potwierdzenie , iż przedmiotowa inwestycja będzie lub jest realizowana przez TAURON w takim przedziale czasowym , który pozwoli wykonawcy na wykonanie zadania w terminie określonym SIWZ tj. do 14.11.2014r.

2. Prosimy o potwierdzenie ,iż należy zabudować oprawy SGS 102/250W w II kl. ochron. IP65 , ponieważ w przedmiarze w poz. 8 uwzględniano oprawę SL100/150.

3. Brak w przedmiarze pozycji związanych z wykonaniem pomiaru linii napowietrznej, zerowania opraw, napięcia oświetlenia, sprawdzenia uziemienia. Prosimy o uzupełnienie z podaniem podstaw wyceny i ilości obmiarowych.

Ad) II a

pkt. 1 Sieć Nn jest zrealizowana

pkt.2 Należy zabudować oprawę jaka jest w przedmiarze robót

pkt.3 Należy dokonać pomiaru ochrony przeciwporażeniowej opraw