

# PYTANIE V

## Pytanie nr 1:

**dot. robót związanych z wycinką drzew, K.O. poz. 2 d.1 – 17 d.1**

Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew, które przewidziane są do wycięcia na terenie inwestycji. Zgodnie z Art. 83 Ustawy o ochronie przyrody usunięcie drzew i krzewów może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Na jakiej podstawie Wykonawca będzie mógł wyciąć drzewa na terenie prowadzonych robót w okresie ochronnym? Wnosimy o zamieszczenie przedmiotowego pozwolenia.

## Pytanie nr 2:

**dot. robót związanych z wycinką drzew, K.O. poz. 2 d.1 – 17 d.1**

Kto ponosi koszty administracyjne związane z wycinką drzew?

## Pytanie nr 3:

**dot. robót związanych z wycinką drzew, K.O. poz. 2 d.1 – 17 d.1**

Czy dysponentem materiału z wycinki jest Zamawiający?

## Pytanie nr 4:

**dot. robót związanych z wycinką drzew – wywóz dłużyc, karpiny i gałęzi, K.O. poz. 13 d.1 – 17 d.1.**

Zgodnie z K.O. poz. 13 d.1 – 17 d.1 dłużyce, karpinę i gałęzie powstałe z wycinki drzew należy przewieźć na odległość 5km.

Czy materiał powstały z wycinki drzew należy przewieźć na plac składowy Zamawiającego? Jeśli tak, prosimy o wskazanie miejsca odwozu materiału z wycinki.

## Pytanie nr 5:

**STWiORB - D.01.02.04. Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni**

Na podstawie poz. 19 d.1 K.O. materiał z rozbiórki nawierzchni bitumicznej należy odwieźć na odl. 1km, natomiast zgodnie z SST D.01.02.04. wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki stanowi odpowiedzialność Wykonawcy robót.

Prosimy o doprecyzowanie zapisów.

Czy w cenie wykonania rozbiórki nawierzchni bitumicznej należy ująć koszty związane z wywiezieniem i utylizacją?

Jeśli nie, prosimy o wskazanie miejsca odwozu materiału z rozbiórki nawierzchni bitumicznej.

## Pytanie nr 6:

**STWiORB - D.05.03.23. Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej**

Zgodnie z dokumentacją do wykonania nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów do posesji należy zastosować kostkę betonową gr. 8cm, natomiast nie doprecyzowano kształtu kostki.

Jakiego kształtu kostkę należy zastosować do wykonania jezdni, chodnika i wjazdów (kostka prostokątna, „podwójne T”, z fazą, bez fazy) w ramach przedmiotowego zadania?

Ad) V

pkt.

1. jak w odpowiedzi IV pkt. 3 i 4
2. Nie ma opłat związanych z wycinką drzew i krzewów
3. TAK
4. Zamawiający przyjmuje tylko dłużyce, natomiast karpiny i gałęzie Wykonawca przejmuje na swój stan.
5. Materiał z rozbiórki nawierzchni bitumicznej jest własnością Zamawiającego i wskaże jego miejsce składowania w trakcie przekazania placu budowy
6. Należy przyjąć kostkę tzw. „podwójne T” z fazą.