

PYTANIE VIII

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. : „Przebudowa drogi gminnej wraz z siogaczami w miejscowości Niezdara i Ossy”.

Wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dotyczy : przedmiaru robót - branża drogowa poz. 44:

„... Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3 m , ilość : stud. 76,00 ...”

Pytanie 1

Czy należy wycenić podstawę studni prefabrykowaną z otworami, jeżeli tak, to brak w dokumentacji schematów kierunkowych kłęb z podaniem kątów, czy podstawę murowaną ?

Ad) VIII

pkt.

1. Podstawę studni należy wycenić jako prefabrykat z otworami. Załączona dokumentacja projektowa jest wystarczająca do wyceny.