

Tąpkowice, dnia 4 września 2018 r.

**Biblioteka i Ośrodek Kultury
Gminy Ożarówice
ul. Zwycięstwa 17
42-624 Tąpkowice**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ CZ. II

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie *Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojсковych w Ożarówicach”*

Pytanie 19

Zgodnie z PFU oświetlenie boisk 300lx ma być wykonane na oprawach 400W i słupach stalowych 8m. Na takich oprawach i takiej wysokości słupów nie ma możliwości uzyskania takiego natężenia. Aby uzyskać takie natężenie należy zastosować oprawy minimum 1000W lub 2000W i słupy wysokości min 14m. Prosimy o potwierdzenie jakie słupy i oprawy należy zastosować.

Odpowiedź 19

Należy zastosować słupy o wysokości 8 m i oprawy o maksymalnych istniejących mocach, z uwzględnieniem celu montażu przedmiotowego oświetlenia.