

Ożarówice, dnia 18 grudnia 2020 r.

Gmina Ożarówice
ul. Dworcowa 15
42-625 Ożarówice

ZPIZ.271.19.2020

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie Termomodernizacja czterech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarówice (z podziałem na części)

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.) przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 2

Chciałam się upewnić czy ta stawka VAT 23% w punkcie 13.2 jest poprawnie przyjęta ponieważ mamy do czynienia z mieszkaniami?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że w ofertach należy uwzględnić 23% stawkę VAT. Stawka zostanie ostatecznie zweryfikowana przez Zamawiającego przed przyjęciem pierwszej faktury, a wynagrodzenie ewentualnie obniżone o kwotę wynikającą ze zmiany stawki podatku (kwota netto będzie niezmienna).

Pytanie 3

Przetarg Termomodernizacja czterech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarówice część nr 2

Nigdzie nie znalazłam opisu bram garażowych z czego mają być wykonane?

Odpowiedź

Drzwi garażowe należy wykonać jako otwierane na zewnątrz, dwuskrzydłowe, w konstrukcji aluminiowej, z płyt warstwowych, ocieplone $U=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$, wmontowane w istniejący otwór o wymiarach 2,94 m x 2,16 m, w kolorze RAL 7043.

Pytanie 4

Przetarg Termomodernizacja czterech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarówice część nr 2

Jeśli chodzi o balkony jakie mają być słupki, materiał? Jakiej długości balustrady i ile sztuk.

Odpowiedź 4

Balustrady zostały opisane szczegółowo w projektach w punkcie 4.5.1.2. jako stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo w kolorystyce określonej w projekcie, o wymiarach profili określonych w ww. punkcie oraz zasadzie wykonania określonej w części rysunkowej, na rysunkach A-9, a w projekcie dotyczącym budynku w Zendku A-8.

Na podstawie inwentaryzacji określono długość balustrad następująco:

- A. Pyrzowice, Wolności 46: 2,95 m x 3 szt. / 1,05 m x 6 szt.
- B. Ożarówice, Szkolna 6: 1, 85 m x 1 szt./ 1,95 m x 1 szt. / 0, 80 m x 1 szt. / 1,95 x 2 szt.
(wzdłuż biegu schodów)
- C. Ożarówice, Szkolna 8: 5,25 m x 2 szt. / 1,10 m x 4 szt.
- D. Zendek, Główna 126: 4,93 m x 2 szt. / 2,12 m x 1 szt.

(-) Grzegorz Czapla
Wójt Gminy Ożarówice