Studnia kaskadowa



Przekrój A–A



Przekrój B–B



Przekrój C–C



Rzut z góry



UWAGI:
1. Wszystkie rzędne i średnice wg profili podłużnych.
2. Kaskady zewnętrzne należy zastosować w miejscach, gdzie różnica wysokości pomiędzy rzędną wlączenia kanału, a rzędną dna studni przekracza 0,5 m.
3. Kaskady zewnętrzne należy wykonać z analogicznego materiału jak rury kanalizacyjne, o średnicy DN250 w przypadku rur przewodowych o średnicy ≥DN500 oraz o średnicy DN200 w przypadku rur przewodowych o średnicy <DN500.

Zarządca drogi:

GMINA OŻAROWICE
ul. Dworcowa 15
42-625 Ożarowice

Inwestor:

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

Jednostka projektowa:

EGIS Poland Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com

Etap projektu: PW

Nazwa umowy: Wstępne porozumienie w sprawie infrastruktury drogowej planowanej do wybudowania/przebudowania w ramach projektu "Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie."

Akt notarialny nr: 4355/2019 z dnia 18.06.2019

Branża: SANITARNA

Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej na przedłużeniu ul. Zagrodowej w Pyrzowicach na odcinku od ulicy Piłsudskiego do granicy terenu kolejowego (w ramach organizacji objazdu łączącego drogę gminną (ul. Piłsudskiego) z drogą wojewódzką (DW913)

Data: listopad 2019

Skala: -

Obiekt: ul. Zagrodowa, Pyrzowice

Nr rysunku: S.08

Temat opracowania: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Schemat studni typowej DN800

Zespół projektowy: Imię i Nazwisko	Numer uprawnień bud.	Specjalność	Podpis
Projektant: Agnieszka Jończyk	SLK/1615/POOS/07	instalacyjna	
Sprawdzający: Przemysław Misztal	SLK/7105/PBS/17	instalacyjna	
Opracował: Piotr Kmiecik	–	–	
Opracował: Rafał Łapeta	–	–	
Opracował: Paweł Łuszczkiewicz	–	–	