

Miasteczko Śląskie, dnia 30.09.2021 r .

M.6220.5.2021

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735) (Kpa) art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust.1 pkt. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) (oos), w związku z § 3 ust. 1 pkt. 54 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku spółki SV 12 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Nowy Świat 61/5 w Warszawie z 04.03.2021 r., przekazanego zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego znak: SKO.OŚW/41.9/93/2021/2624/Rn z 12.03.2021 r. pismem Wójta Gminy Ożarówice znak: PP.6220.3.2.2021 z 23.03.2021 r. (wpływ do tutejszego Urzędu 29.03.2021 r.) uzupełnionego pismem z 19.05.2021 r. (wpływ do tutejszego Urzędu 21.05.2021 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na części działki nr 70/3 obręb Tąpkowice, gmina Ożarówice”,

orzekam
na rzecz SV 12 Sp. z o. o.
z siedzibą przy ul. Nowy Świat 61/5 w Warszawie

1. Realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na części działki nr 70/3 obręb Tąpkowice, gmina Ożarówice.
2. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na części działki nr 70/3 obręb Tąpkowice, gmina Ożarówice”.
3. Określam następujące warunki i wymagania na etapie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia:
 - 3.1 W celu ochrony przed nieumyślnym zabijaniem zwierząt w trakcie realizacji przedsięwzięcia:
 - a) prace muszą być prowadzone w sposób umożliwiający spontaniczne przemieszczanie się zwierząt ze strefy zagrożenia,
 - b) realizacja inwestycji nie może powodować powstawania pułapek, z których ucieczka zwierząt będzie niemożliwa. Wszelkie wykopy należy zabezpieczyć przed możliwością uwięzienia w nich zwierząt (np. poprzez zastosowanie siatki o oczkach nie większych niż 0,5 cm i wysokości co najmniej 50 cm, wkopanej w ziemię, ect.) lub wykonać w sposób pozwalający na ich samoistne opuszczenie przez zwierzęta,
 - c) jeżeli mimo zastosowanych rozwiązań zwierzęta przedostaną się na plac budowy należy je uwolnić. Uwolnione zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją. Przy wyborze miejsca, do którego zwierzęta zostaną przeniesione należy wziąć pod uwagę możliwości ich przetrwania we właściwym stanie ochrony na nowym stanowisku, również z uwzględnieniem czynników antropogenicznych,
 - 3.2. Ogrodzenie inwestycji powinno być podwieszane na całej swojej długości na wysokości co najmniej 15 cm (odstęp pomiędzy powierzchnią ziemi, a dolną jego krawędzią) oraz mieć

gładkie wykończenie krawędzi. Umożliwi to niezakłóconą migrację drobnych zwierząt przez teren inwestycji.

3.3. Panele pokryte muszą być powłoką antyrefleksyjną, która zminimalizuje możliwość powstania efektu tafli wody oraz olśnienia.

3.4. Teren farmy należy obsiać mieszkanką traw i roślin zielonych, właściwych siedliskowo dla przedmiotowego obszaru.

3.5. W sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) należy podjąć niezwłoczne działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów).

3.6. Teren bazy transportowej i sprzętowej usytuować na utwardzonym i uszczelnionym podłożu, aby zabezpieczyć przez przedostawaniem się do gruntu oraz do wód podziemnych i powierzchniowych substancji mogących powodować ich zanieczyszczenie.

3.7. Odpady powstające podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zbierać i magazynować selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych, a następnie przekazywać wyspecjalizowanym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia.

3.8. Magazynowanie odpadów niebezpiecznych winno odbywać się w wydzielonych pomieszczeniach zadaszonych, zamkniętych z utwardzonym i szczelnym podłożem, tak aby nie dopuścić do przenikania ewentualnych odcieków do środowiska gruntowo – wodnego.

3.9. W przypadku konieczności odwadniania wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów; ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z odwadniania wykopów w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniających stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich; w przypadku konieczności odwodnienia wykopów należy uzyskać zgodę wodnoprawną w oparciu o obowiązującą ustawę Prawo wodne (tj. Dz.U z 2021 r. poz. 735).

3.10. W przypadku konieczności zastosowania transformatorów olejowych, w celu uniknięcia przedostawania się oleju lub cieczy izolacyjnej do środowiska wodnogruntowego pod transformatorami znajdować się powinny szczelnie misy olejowe, będące w stanie zmagazynować 100 % oleju.

Uzasadnienie

Spółka SV 12 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Nowy Świat 61/5 w Warszawie wnioskiem z 04.03.2021 r., przekazany zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego znak: SKO.OŚW/41.9/93/2021/2624/Rn z 12.03.2021 r. pismem Wójta Gminy Ożarówice znak: PP.6220.3.2.2021 z 23.03.2021 r. (wpływ do tutejszego Urzędu 29.03.2021 r.) uzupełnionym pismem z 19.05.2021 r. (wpływ do tutejszego Urzędu 21.05.2021 r.) zwróciła się do Burmistrza Miasta Miasteczko Śl. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na części działki nr 70/3 obręb Tąpkowice, gmina Ożarówice”.

W oparciu o art. 74 ust. 3a pkt.1 ustawy ooś oraz uproszczone wypisy z rejestru gruntów ustalono strony przedmiotowego postępowania. W związku z tym, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś strony postępowania powiadamiano o czynnościach organu w oparciu o art. 49 ustawy Kpa na podstawie publicznych obwieszczeń.

Działając w oparciu o art. 61§1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa, obwieszczeniem z dnia 27.05.2021 r. poinformowano strony o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. od dnia 28.05.2021 r.

Zgodnie z art. 36 Kpa obwieszczeniami z 27.05.2021 r., 23.07.2021 r. oraz 18.08.2021 r. poinformowano strony o niezakończonym w terminie określonym w art. 35 Kpa i wyznaczono ostatecznie nowy termin załatwienia sprawy na dzień 30 września 2021 r.

Zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy ooś, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§ 3 ust. 1 pkt 54 w/w rozporządzenia - „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a (lit. a tj: obszary objęte formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy)”).

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia następuje przed uzyskaniem decyzji – pozwolenia na budowę.

Zgodnie z art. 73 ust 1 ustawy ooś wydanie niniejszej decyzji wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy burmistrz miasta.

W oparciu o zapisy art. 63 ust.1 ww. ustawy dokonano analizy planowanego przedsięwzięcia pod kątem konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wzięto także pod uwagę stanowiska organów uzgadniających przedsięwzięcie wskazanych w art. 64 ust.1 i 1a ustawy ooś tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu, PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Katowicach, co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach postanowieniem z 08.06.2021 r. o symbolu WOOŚ.4220.336.2021.JB, wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach 22.07.2021 r. wydał opinię o symbolu GL.ZZŚ.2.435.162.2021.TH, w której stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz stwierdził, że planowane działania w ramach przedsięwzięcia nie wpłyną na możliwości osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 59, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu 17.06.2021 r. wydał opinię o symbolu ZNS/523-25-125/21 stwierdzającą brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę powyższe tutejszy organ stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, jednocześnie kierując się wskazaniem Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, zgodnie z art. 84 ust. 1a ustawy ooś, w pkt. 3 orzeczenia niniejszej decyzji, wskazał warunki realizacji przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, w uzasadnieniu decyzji o stwierdzeniu braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, należy zawrzeć informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust.1 ww. ustawy.

W myśl powyższych przepisów, uwzględniono następujące uwarunkowania zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie elektrowni fotowoltaicznej, przeznaczonej do bezemisyjnego wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii, zamieniającej energię promieniowania słonecznego w drodze bezpośredniej konwersji na prąd elektryczny. Obejmuje budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW. Powierzchnia zabudowy ok. 1,9 ha na części działki nr 70/3 w obrębie Tąpkowice. Działka objęta inwestycją posiada powierzchnię ok. 2,3 ha.

Moc planowanej elektrowni fotowoltaicznej Tapkowice wynosić będzie do 2 MW. W ramach budowy elektrowni fotowoltaicznej przewiduje się:

- panele fotowoltaiczne o łącznej ilości do 6 667 sztuk;
- ogniwa fotowoltaiczne na wolnostojących konstrukcjach wsporczych o mocy jednostkowej od 300 Wp do 900 Wp;
- podziemne linie elektroenergetyczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia, linie światłowodowe, drogi dojazdowe wraz z miejscami postojowymi, place stałe i tymczasowe;
- przekształtniki DC/AC (inwertery) podczepiane do konstrukcji wsporczych lub zlokalizowane w kontenerowej stacji (do 20 na 1 MW);
- wolnostojąca kontenerowa stacja transformatorowa SN/nN;
- instalacja solarna prądu stałego;
- trójfazowa instalacja elektryczna prądu przemiennego;
- przyłącze kablowe SN (wraz ze słupem elektroenergetycznym);
- układ pomiarowo-rozliczeniowy w miejscu dostarczania/odbioru energii elektrycznej;
- układy pomiarowo-kontrolne na zaciskach systemu;
- ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa;
- magazyny energii.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej elektrowni brak jest innych planowanych elektrowni w związku z czym brak jest możliwości wystąpienia oddziaływań skumulowanych.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Teren przeznaczony pod inwestycję stanowią grunty orne o niskiej jakości w klasie IVa, IVb i V. Środowisko przyrodnicze analizowanego terenu jest ubogie pod względem przyrodniczym i zdominowane przez produkcję rolną. Całą powierzchnię obszaru przeznaczonego pod inwestycję zajmuje jednolicie użytkowane pole orne. Pole to jest regularnie herbicydowane, przez co niemal pozbawione roślinności spontanicznej. Jedyne miejsca zajęte przez roślinność spontaniczną znajdują się wzdłuż granic działki od strony zachodniej, północnej i wschodniej.

Na etapie eksploatacji elektrowni słonecznej nie przewiduje się zapotrzebowania na wodę do przeznaczenia technologicznego lub socjalnego. Woda do celów konsumpcyjnych na etapie budowy i eksploatacji będzie dostarczana w indywidualnym zakresie (np. butelkach). Podczas okresowych konserwacji paneli fotowoltaicznych szacunkowe wykorzystanie wody do czyszczenia szklanych powierzchni będzie wynosiło do 10,8 m³ w skali roku, w tym celu środki czyszczące i detergenty nie są przewidywane. Do realizacji budowy nie jest przewidziane zaopatrzenie w wodę, jednak w przypadku ewentualnej potrzeby zostanie ona dostarczona za pomocą beczkowiec.

Na etapie realizacji będą wykorzystane materiały budowlane takie jak: stal zbrojeniowa, beton, stal profilowa, kruszywo naturalne, moduły aluminiowe, przewody elektryczne. Moduły fotowoltaiczne zostaną dostarczone do miejsca inwestycji przez zewnętrznych dostawców w formie gotowych elementów składowych. Na placu budowy wykonany będzie wyłącznie ich montaż. Na etapie eksploatacji i likwidacji nie będzie zapotrzebowania na surowce i materiały.

Podczas realizacji oraz likwidacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wykorzystania paliw większego niż 500 dm³. Paliwo będzie wykorzystane przez maszyny i urządzenia pracujące na etapie realizacji. Podczas etapu eksploatacji nie przewiduje się zapotrzebowania na paliwa.

Podczas etapu realizacji i likwidacji szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie wynosiło do ok. 1000 kWh. Będzie ona przeznaczona na cele zasilania elektronarzędzi, które zostaną wykorzystywane podczas montażu ogniw fotowoltaicznych. Jako źródło prądu zostanie użyty agregat prądotwórczy. Na etapie realizacji zapotrzebowanie na energię gazową i ciepłą nie jest przewidywane. Podczas etapu eksploatacji szacunkowe miesięczne zapotrzebowanie na energię

elektryczną będzie wynosiło do ok. 125 kWh. Jej wykorzystywanie będzie ograniczone do oświetlenia inwestycji oraz zasilenia automatyki wraz z urządzeniami diagnostyczno – remontowymi w czasie przestojów technicznych, przeglądów lub remontów. Zapotrzebowanie na energię ciepłą i gazową podczas etapu realizacji nie występuje dla tego typu inwestycji.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Podczas budowy elektrowni fotowoltaicznej będą powstawały odpady związane z realizacją poszczególnych elementów składowych farmy odpady będą uprzątnięte zgodnie z ustawą o odpadach. Instalacja fotowoltaiczna w fazie eksploatacji nie będzie źródłem żadnych odpadów.

Przewiduje się emisję do atmosfery pochodzącą z placu budowy podczas realizacji inwestycji (emisja niezorganizowana). W trakcie eksploatacji elektrownia fotowoltaiczna nie będzie emitować żadnych emisji do atmosfery.

Ścieki socjalno-bytowe będą powstawać wyłącznie na etapie budowy i będą związane z funkcjonowaniem zaplecza placu budowlanego.

Inwestor zakłada, że zostaną ustawione toalety przenośne i zostanie zapewniony sukcesywny wywóz ścieków socjalno-bytowych z przenośnych toalet przez firmy zajmujące się wywozem nieczystości.

Odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych będzie odbywać się bez ingerencji w środowisko gruntowo-wodne.

Z eksploatacją przedmiotowej inwestycji nie wiąże się zużycie wody oraz produkcja ścieków technologicznych poza myciem paneli.

Podczas etapu realizacji inwestycji mogą występować krótkotrwałe uciążliwości, które będą wynikały z emisji hałasu pracujących urządzeń budowlanych i pojazdów obsługujących budowę instalacji. Emisja hałasu będzie miała charakter punktowy.

Etap eksploatacji wiąże się z produkcją i przesyłem energii elektrycznej z elektrowni słonecznej. W związku z tym będzie występowało promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące. Jest ono związane z przepływem prądu elektrycznego przez przewodnik. Mając na uwadze charakter i rodzaj planowanej inwestycji można twierdzić, iż nie będzie ona stanowiła źródła ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego w trakcie jej użytkowania. Na etapie budowy oraz likwidacji również nie nastąpi oddziaływanie elektromagnetyczne.

Z budową, eksploatacją i likwidacją planowanej inwestycji nie wiążą się oddziaływania mogące negatywnie wpływać na środowisko gruntowo – wodne i wody powierzchniowe.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na walory krajobrazowe gminy Ożarówice.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Ryzyko wystąpienia sytuacji awaryjnej dotyczyć może jedynie ewentualnych zakłóceń w funkcjonowaniu sprzętu mechanicznego stosowanego w fazie budowy inwestycji np. wyciek substancji ropopochodnych i stworzyć zagrożenie dla środowiska. Jednakże zapobieganie wystąpienia takiej ewentualności prowadzone będzie w sposób ciągły poprzez:

- stałą kontrolę sprzętu używanego podczas przygotowywania terenu pod posadowienie elektrowni oraz samego ich posadowienia - pod kątem możliwych wycieków i awarii;
- ewentualne naprawy sprzętu mechanicznego prowadzone będą w miejscach do tego przystosowanych;
- realizacja inwestycji przez wykwalifikowaną i wyspecjalizowaną ekipę budowlaną.

Faza eksploatacji inwestycji wiązać się będzie z możliwością wystąpienia teoretycznej sytuacji awaryjnej. Prowadzony będzie stały monitoring parametrów pracy instalacji oraz ewentualnych uszkodzeń co dodatkowo zmniejszy możliwość wystąpienia takiej sytuacji. Niemniej jednak w razie hipotetycznego wystąpienia tego typu awarii nie powstanie zagrożenie dla człowieka ze względu na znaczne oddalenie zabudowań mieszkalnych, a także bezobsługową pracę instalacji.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:

Podczas budowy elektrowni fotowoltaicznej będą powstawały odpady związane z realizacją poszczególnych elementów składowych farmy, t.j.:

- Opakowania z papieru i tektury: kod 15 01 01,

- Opakowania z drewna: kod 15 01 03,
- Opakowania z tworzyw sztucznych: kod 15 01 02,
- Opakowania z metali: kod 15 01 04,
- Opakowania wielomateriałowe: kod 15 01 05,
- Opakowania zmieszane: kod 15 01 06.

Instalacja fotowoltaiczna w fazie eksploatacji nie będzie źródłem żadnych odpadów.

Ilości odpadów, które powstaną na etapie likwidacji przedsięwzięcia przedstawiono w tabeli poniżej.

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Przewidywana ilość [Mg]
Odpady niebezpieczne		
13 02 08	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	0,3
15 01 10	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych	0,5
15 02 02	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	1
16 02 13	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	0,2
Odpady inne niż niebezpieczne		
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	0,5
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	0,5
15 01 03	Opakowania z drewna	0,5
Odpady nie niebezpieczne		
15 01 04	Opakowania z metali	0,5
15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	0,5
16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	1
16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	0,02
17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	1
17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	1
17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	0,1
17 04 02	Aluminium	0,1
17 04 05	Żelazo, stal	10
17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	1
17 02 02	Szkło	0,5
17 02 03	Tworzywa sztuczne	0,5
20 03 01	Niesegregowane odpady komunalne	25

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji;

Projektowana elektrownia fotowoltaiczna nie będzie wpływać szkodliwie na otaczające środowisko przyrodnicze, na zdrowie ludzi, ani na obiekty z nim sąsiadujące. Rozpatrywane przedsięwzięcie traktować należy jako inwestycję proekologiczną i pożądaną z punktu widzenia ochrony środowiska, gdyż umożliwi ona produkcję „czystej” energii ze źródeł odnawialnych i przyczyni się do ograniczania emisji szkodliwych czynników do atmosfery.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek:

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łęgowych oraz w ujścia rzek.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

W zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia nie występują obszary wybrzeży i środowisko morskie.

c) obszary górskie lub leśne:

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach górskich oraz leśnych.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach objętych ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Z uwagi na lokalizację inwestycji poza obszarami chronionymi Natura 2000 należy stwierdzić, że inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na gatunki i siedliska dla ochrony, których zostały wyznaczone obszary Natura 2000 (zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy o ochronie przyrody).

Działka objęta inwestycją nie znajduje się w obszarze korytarzy ekologicznych. Sam teren inwestycji ogranicza się do obszaru pól uprawnych.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

Elektrownie słoneczne przyczyniają się w sposób pozytywny do walki ze zmianami klimatycznymi, które są wywołane przez nagromadzenie gazów cieplarnianych w atmosferze.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Na terenie przeznaczonym pod inwestycję nie występują zabytki nieruchome, ruchome oraz zabytki archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia:

Planowana inwestycja będzie realizowana na obszarach pól uprawnych.

i) obszary przylegające do jezior:

W zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia nie występują obszary przylegające do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

W zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia nie występują uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w zasięgu Jednolitej Części Wód Podziemnych PLGW2000111 w dorzeczu Wisły, region Małej Wisły. JCWPd o kodzie 111 charakteryzuje się słabym stanem ilościowym, jakościowym oraz chemicznym wód.

Teren inwestycji jest zlokalizowany na obszarze Jednolitych Części Wód Powierzchniowych nr RW20005212619 w bliskim sąsiedztwie Jednolitych Części Wód Powierzchniowych nr RW20000212639. Inwestycja nie będzie powodowała dopływu substancji szkodliwych do wód powierzchniowych i podziemnych, ograniczeń w przepływach wód powierzchniowych i podziemnych, ani zachwiania równowagi między poborem a zasilaniem wód.

Nie przewiduje się zagrożenia celów środowiskowych, które zostały zdefiniowane w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły oraz celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.). Inwestycja znajduje się poza obszarem zagrożenia oraz ryzyka powodziowego.

3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Z informacji zawartych w karcie przedsięwzięcia wynika, że funkcjonowanie inwestycji nie będzie ponadnormatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne, powietrze, gospodarkę wodno-ściekową i odpadową oraz generować ponadnormatywnego hałasu.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Przedmiotowa inwestycja nie będzie źródłem transgranicznego oddziaływania na środowisko.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Jak wynika z karty informacyjnej przedsięwzięcia inwestycja polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej, której celem jest wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w celu odsprzedaży do krajowego systemu energetycznego.

Elektrownia fotowoltaiczna stanowi rodzaj inwestycji proekologicznych, przyczyniając się tym samym do redukcji zanieczyszczeń, jakie wprowadzane byłyby do atmosfery w trakcie pracy elektrowni konwencjonalnych (tlenki SO_x, NO_x, CO_x, frakcje pylaste).

Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia w proponowanym do realizacji wariantcie będzie się mieścić w granicach przedmiotowej działki i będzie ograniczony do terenu zajętego przez moduły fotowoltaiczne i towarzyszącą im infrastrukturę. Podczas użytkowania moduły fotowoltaiczne nie będą źródłem emisji oparów, hałasu, promieniowania lub innych szkodliwych substancji. Czas użytkowania paneli fotowoltaicznych wynosi ok. 25 – 30 lat. Po zakończeniu użytkowania modułów materiały, z których są zbudowane będą w całości podlegać utylizacji. Po zakończeniu eksploatacji elektrowni przez wzgląd na brak oddziaływania na strukturę gleby, teren podlegający inwestycji zostanie odtworzony do stanu pierwotnego. Elektrownia słoneczna na omawianym terenie nie będzie miała negatywnego wpływu na krajobraz kulturowy dzięki zlokalizowaniu planowanej inwestycji w krajobrazie rolniczym i stosunkowo niską konstrukcją.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania:

Inwestycja będzie zaliczać się do jednych z nowocześniejszych urządzeń tego typu. Instalacja fotowoltaiczna będzie zbudowana z materiałów podlegających utylizacji. W okresie eksploatacji elektrownia słoneczna nie będzie wydzielać oparów, promieniowania, hałasu ani innych szkodliwych substancji. Panele będą pokryte warstwą antyrefleksyjną, które ograniczą odbijanie promieni słonecznych.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Zgodnie z przedłożoną kartą informacyjną uciążliwości powstałe na etapie realizacji inwestycji będą miały charakter krótkotrwały i nie będą powodowały ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko. Oddziaływania związane z fazą przygotowania przedsięwzięcia i budowy będą miały charakter odwracalny oraz będą występowały w relatywnie krótkim czasie.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Zgodnie z przedłożoną kartą informacyjną przedsięwzięcia oddziaływania skumulowane nie wystąpią.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania.

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazano rozwiązania chroniące środowisko.

Elektrownie słoneczne nie wymagają wprowadzania szczególnych rozwiązań, które chronią środowisko, ponieważ same w sobie przyczyniają się w sposób pozytywny do walki ze zmianami klimatycznymi, które są wywołane przez nagromadzenie gazów cieplarnianych w atmosferze. inwestycja będzie zaliczać się do jednych z nowocześniejszych urządzeń tego typu. Instalacja fotowoltaiczna będzie zbudowana z materiałów podlegających utylizacji. W okresie eksploatacji elektrownia słoneczna nie będzie wydzielać oparów, promieniowania, hałasu ani innych szkodliwych substancji. Panele będą pokryte warstwą antyrefleksyjną, które ograniczą odbijanie promieni słonecznych.

- Na etapie realizacji inwestycji:

Magazynowanie olejów, smarów i materiałów niezbędnych do eksploatacji, konserwacji sprzętu będzie odbywało się poza miejscem realizacji prac. Zaplecze budowy zostanie wyposażone w system odbioru oraz odprowadzania ścieków bytowych w postaci instalacji przenośnych toalet. Ścieki powstające podczas budowy obejmie postępowanie zgodne z obowiązującymi przepisami. Ścieki socjalno – bytowe pochodzące z terenu zaplecza budowy zostaną odbierane przez firmy, które zajmują się wywozem nieczystości płynnych. Teren będzie zabezpieczony oraz wyposażony w system odpowiadający za odbiór i odprowadzania ścieków bytowych i odpadów. Na terenie przedsięwzięcia nie będzie odbywać się tankowanie samochodów paliwem. W celu ograniczenia uciążliwości gospodarki odpadami planuje się wyznaczyć miejsce do selektywnego gromadzenia powstających odpadów. Zostanie wyznaczony, oznakowany oraz zabezpieczony przed dostępem osób postronnych teren, na którym znajdować się będzie tymczasowe miejsce magazynowania odpadów (teren utwardzony, zadaszony lub zamknięte kontenery). Materiały opakowaniowe będą selektywnie magazynowane. Odpady będą odbierane przez firmy posiadające stosowne pozwolenia w celu ich dalszego zagospodarowania. Wykopy będą zabezpieczone przed możliwością wpadnięcia do nich zwierząt, zwłaszcza: płazów, gadów i drobnych ssaków, a czas ich prowadzenia będzie ograniczony do minimum. Wykopy, które mogą stanowić zagrożenie dla drobnych gatunków zwierząt narażonych na wpadanie do nich, zostaną wyeliminowane przez ich właściwe zabezpieczenie. Przeprowadzane będą regularne kontrole wykopów powstałych podczas prowadzonych prac budowlanych mające na celu ochronę drobnej fauny bytującej w pobliżu terenu przeznaczonego pod realizację inwestycji. Kontrole będą odbywać się każdego dnia rano, przed przystąpieniem do dalszych prac, a przypadkowo uwiecznione w wykopie zwierzęta przenoszone poza strefę prowadzonych prac. Prace w bezpośrednim sąsiedztwie drzewostanu będą przeprowadzane z należytą starannością oraz w odległości, która nie dopuści do uszkodzenia drzew. W celu zabezpieczenia pnia drzewa przewiduje się owinięcie go matami słomianymi lub trzcinowymi, a następnie odeskowanie. W celu zabezpieczenia korzeni drzewa - wygrodzenie powierzchni wyznaczonej rzutem korony poprzez wykonanie ogrodzenia o wysokości nie mniejszej niż 2 m; roboty w strefie korzeniowej będą wykonywane ręcznie. Natomiast zabezpieczanie korony drzewa odbywać się będzie podobnie jak w przypadku ochrony korzeni. Drogi przejazdu maszyn wyznaczone zostaną poza zasięgiem koron drzew. Otaczająca roślinność, będzie chroniona przed zniszczeniem w toku realizacji zadania.

- Na etapie eksploatacji:

W celu uniknięcia przedostawania się oleju lub cieczy izolacyjnej do środowiska wodno-gruntowego na wypadek awarii planuje się zastosowanie transformatora olejowego z misą zabezpieczającą 100% objętości używanego oleju. Misa wykonana będzie z materiałów nieprzepuszczających ciecz izolacyjną lub olej do środowiska gruntowo – wodnego. Jeśli nastąpi taka potrzeba naprawy będą realizowane przy zastosowaniu środków zabezpieczających grunt i wody podziemne przed zanieczyszczeniem przez związki ropopochodne. Odpady, które powstaną podczas prowadzenia prac konserwatorskich będą usuwane z terenu inwestycji przez podmioty świadczące usługi konserwacyjne. W przypadku odpadów niebezpiecznych zostaną przekazane specjalistycznym firmom, które posiadają stosowne zezwolenia w zakresie zabierania, transportu, odzysku bądź unieszkodliwiania odpadów. Zastosowane zostanie ogrodzenie ażurowe umożliwiające migrację płazów i innych drobnych zwierząt. Zastosowane zostaną panele fotowoltaiczne z powłoką antyrefleksyjną, zapobiegającą efektowi odbicia światła – olśnienia/oślepienia. Na terenie elektrowni fotowoltaicznej roślinność będzie wykaszana, jednak nie częściej niż będzie to konieczne, nie będą natomiast używane żadne środki ochrony roślin, herbicydy ani sztuczne nawozy.

Po analizie rodzaju, cech, skali i charakteru inwestycji, wielkość zajmowanego terenu oraz biorąc pod uwagę zakres robót związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji, czas jej trwania, zasięg oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000 oraz pozostałych form ochrony przyrody – stwierdzono, że przedsięwzięcie na etapie realizacji oraz funkcjonowania nie będzie oddziaływać negatywnie w sposób znaczący na środowisko, a także zdrowie ludzi.

Teren objęty inwestycją nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

8 lipca 2021 r. wpłynął do tutejszego Urzędu wniosek Wójta Gminy Ożarówice PP.6220.3.2021 w sprawie zawieszenia przedmiotowego postępowania z uwagi na kolizję planowanej inwestycji z zapisami przyszłego planu zagospodarowania przestrzennego. Wójt Gminy Ożarówice wskazał, że teren obejmujący nieruchomości o nr ewid. 70/3 w Tapkowicach w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą Rady Gminy Ożarówice 28.12.2016 r. Nr XXIV/270/2016 oraz w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Tapkowice przyjętym Uchwałą z 24.01.2018 r. Nr XXXV/406/2018 przeznaczony jest pod nowe projektowane drogi.

Spółka SV12 Sp. z o.o. pismem z 10.08.2021 r. odniosła się do wniosku Wójta Gminy Ożarówice. Ww. spółka w swoich wyjaśnieniach wskazała, że ustawa Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje zawieszenie postępowania obligatoryjnie (art. 97 Kpa) lub fakultatywnie (art. 98 Kpa). Zawieszenie postępowania z przyczyn określonych w art. 97 §1 Kpa następuje z urzędu, natomiast na wniosek z przyczyn wymienionych w art. 98 §1 Kpa.

Organ administracji publicznej zawiesza postępowanie:

- w razie śmierci strony lub jednej ze stron, jeżeli wezwanie spadkobierców zmarłej strony albo zarządcy sukcesyjnego do udziału w postępowaniu nie jest możliwe i nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 30 § 5, a postępowanie nie podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe (art. 105 Kpa);
- w razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony;
- w razie utraty przez stronę lub przez jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych;
- w razie wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, gdy postępowanie toczyło się z udziałem zarządcy sukcesyjnego, jeżeli wezwanie spadkobierców zmarłego do udziału w postępowaniu nie jest możliwe i nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 30 § 5, a postępowanie nie podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe (art. 105);
- gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd;
- na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w przypadku gdy stroną postępowania jest podmiot w restrukturyzacji, o którym mowa w art. 2 pkt 44 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 842).

Organ administracji publicznej, zawiesić postępowanie można także jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie nastąpiło wszczęcie postępowania, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu. Przesłanki te muszą być spełnione łącznie, kumulatywnie, ponieważ tylko w takim wypadku organ ma możliwość spełnienia żądania strony (wyrok WSA w Warszawie 12.01.2011 r. II SA/Wa 1863/10, WSA w Krakowie z 26.04.2012 r. II SA/Kr 399/12 oraz WSA w Krakowie z 28.05.2018 r. II SA/Kr 386/18).

Stąd przyjęto, że zawieszenia postępowania może wyłącznie żądać strona, na żądanie której wszczęto postępowanie. Natomiast pozostałe strony postępowania nie są uprawnione do żądania zawieszenia postępowania.

Ponadto, postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej może zostać także zawieszone na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy ooś, w przypadku gdy zachodzi konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, do czasu jego przedłożenia.

Z uwagi na to, że w tym przypadku nie zachodzą ww. przesłanki do zawieszenia przedmiotowego postępowania nie może ono nastąpić.

Ponadto, należy zauważyć, że zgodnie z ustawą ooś organ może odmówić wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jedynie w przypadku:

- niezgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony (art. 80 ust. 2 ustawy z 2008 r. ooś) – przedmiotowe przedsięwzięcie jest zgodne z mpzp.

- odmowy uzgodnienia warunków realizacji bądź wydania negatywnej opinii, przez organy o których mowa w art. 77 ust. 1 ww. ustawy – warunki realizacji przedsięwzięcia zostały uzgodnione pozytywnie: postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 31.12.2020 r. o symbolu WOOS.4220.503.2020.JB.3 oraz opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu z dnia 27.08.2020 r. o symbolu GL.ZZŚ.3.435.161.2020.DB. Ponadto ww. Organy wyraziły stanowisko o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia.

- braku zgody wnioskodawcy na realizację przedsięwzięcia w wariantcie innym niż proponowany, jeżeli z oceny oddziaływania na środowisko wynika zasadność realizacji przedsięwzięcia w innym wariantcie (art. 81 ust. 1 ww. ustawy) - braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia. Warunki wydane przez Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu w zakresie korzystania ze środowiska zostały w pełni uwzględnione w niniejszej decyzji.

- gdy z oceny oddziaływania na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, a za realizacją przedsięwzięcia nie przemawiają konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym i brak jest rozwiązań alternatywnych (art. 81 ust. 2 ww. ustawy) - braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia. Ponadto, przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało na obszar Natura 2000.

- jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (art. 81 ust. 3 ww. ustawy) - braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia. Ponadto, przedmiotowe przedsięwzięcie nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Po analizie zgromadzonego materiału dowodowego nie zachodzi także przesłanka do wydania decyzji negatywnej w tym przypadku.

Przed wydaniem decyzji Burmistrz Miasta Miasteczko Śl. obwieszczeniem z dnia 07.09.2021 r. powiadomił strony o zakończeniu postępowania dowodowego i o możliwości zapoznania się oraz wypowiedzenia się co do całości zebranej w sprawie dokumentacji (dowodów i materiałów) oraz zgłoszonych żądań w sprawie. Tym samym zapewniono stronom postępowania możliwość czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu, możliwość przeglądania akt, sporządzenie z nich notatek i odpisów oraz przedłożenia ewentualnych dodatkowych dowodów w sprawie. Przedmiotowe działania wykonano w oparciu o przepisy art. 61 § 1 i 4 oraz art. 7-10 i art. 77 § 1 Kpa.

Z uwagi na to, że liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 10, tutejszy organ powiadamiał strony o podejmowanych czynnościach w przedmiotowym postępowaniu zgodnie z art. 10 §1, art. 49 oraz 81 Kpa oraz art. 74 ust. 3 ustawy ooś – obwieszczeniami zamieszczanymi na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śl., tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śl. oraz przysyłał obwieszczenia do Urzędu Gminy w Ożarówicach celem podania i do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Ożarówice.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Ponadto zgodnie z art. 86 ustawy ooś decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy.

Charakterystyka przedsięwzięcia (załącznik nr 1 do decyzji) stanowi integralną część przedmiotowej decyzji.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. Stosownie do treści art. 130 § 2 kpa, wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śl. oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Cofnięcie złożonego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania jest niedopuszczalne. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł (potwierdzenie wykonania operacji - wpłata 18.03.2021 r.) zgodnie z pkt. 45 części I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 10 maja 2018 r.

BURMISTRZ MIASTA

Michał Skrzydło
/podpis elektroniczny/

Otrzymują:

SV 12 Sp. z o. o.

ul. Nowy Świat 61/5, 00-042 Warszawa

adres do korespondencji: Al. Sztandarów 73 04-423 Warszawa

pozostałe strony przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 Kpa

Decyzję otrzymują (art. 74 ust. 4 ustawy ooś):

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
2. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny