Instalację wykonać jako podtynkową, przewodami typu YDYpżo 2-5x1,5 mm2 - 750V (oświetlenie) oraz YDYpżo 3x2,5 mm2 - 750V (gniazda wtyczkowe 230 V).

Wysokość montowania osprzętu: łączniki i przyciski - 1,15 m; gniazda wtyczkowe - 0,30 m; gniazda wtyczkowe w łazienkach - 1,15 m.

Ochrona od porażeń:
- przed dotykiem bezpośrednim: izolacja robocza,
- przed dotykiem pośrednim: szybkie samoczynne wyłączenie zasilania.

Legenda:
- gniazdo wtyczkowe
- 2 gniazdo wtyczkowe podwójne
- gniazdo wtyczkowe hermetyczne
- rozdzielnica
- miejscowa szyna wyrównawcza
- przycisk p.poż.
- łącznik
- przełącznik świecznikowy
- przełącznik schodowy
- przełącznik krzyżowy
- źródło fluorescencyjne
- źródło metalohalogenkowe

LEGENDA:

	FLASH LM ASM HIT 250W IP65 oprawa nastropowa
	Classa 2x36W EVG + Classa-P oprawa zwieszana na h=0,6 lub 0,7m
	System Beta LUX 1x36W z rastrem metalizowanym oprawa zwieszana na h=0,9m
	System Beta LUX 1x36W z kloszem pryzmatycznym oprawa nastropowa
	System Beta LUX 1x58W z kloszem pryzmatycznym oprawa nastropowa
	System Beta LUX moduł pusty dł. 0,99m oprawa nastropowa
	System Beta LUX moduł pusty dł. 1,59m oprawa nastropowa
	Latte new LM 2x36W EVG IP40 oprawa nastropowa
	Latte new LM 2x18W EVG IP40 oprawa nastropowa
	Marte LM 2x18W EVG IP55 oprawa nastropowa
	Marte LM 2x26W EVG IP55 oprawa nastropowa
	Morning 30 1xTC-S 11W IP44 oprawa montowana nad lustrem
	Leader 1x36W EVG IP66 oprawa nastropowa
	Luna E 1x60W IP55 oprawa montowana nad drzwiami
AW1	Aestetica 544 8SE3N oprawa kierunkowa jednostronna
AW2	Indica 534 8SE3N oprawa kierunkowa dwustronna
AW	oprawa z modułem AW
sc	oprawa z siatką zabezpieczającą
	Petrol Station LM 5.570 1xA60 100W oprawa typu bollard

1.16 pom. czystości 3,97 m² płytki gresowe

1.17 sala gimnastyczna 3,97 m² podłoga sportowa

1.7 pom. socjalne 3,97 m² płytki gresowe

1.13 magazyn sprzętu sportowego 3,97 m² wykładzina PCV typu TARKET

1.15 wc niepełnospr. 3,97 m² płytki ceramiczne

1.12 szatnia 3,97 m² płytki ceramiczne

1.11 sanitariaty 3,97 m² płytki ceramiczne

1.10 szatnia 3,97 m² płytki ceramiczne

1.9 sanitariaty 3,97 m² płytki ceramiczne

1.8 biblioteka 3,97 m² wykładzina PCV typu TARKET

1.14 komunikacja 3,97 m² płytki gresowe

1.5 komunikacja 3,97 m² płytki gresowe

1.3 hal 3,97 m² płytki gresowe

1.4 komunikacja 3,97 m² płytki gresowe

1.6 pokój trenera 3,97 m² wykładzina PCV typu TARKET

1.2 klatka schodowa 3,97 m² płytki gresowe

1.1 przedsionek 3,97 m² płytki gresowe

do centrali wentylacyjnej sali gimnastycznej - 2x4 kW (na dachu części niskiej)

tablica sali RS

UWAGA: istniejący otwór okienny zamurować

rozdz. główna RG

wlz do rozdz. RPT

wlz do rozdz. RPW

na piętro

do piwnicy

z głównej tablicy zasilającej szkołę (obwód zalicznikowy)

oświetlenie terenu

wyłącznik p.poż.

11x16.4 30

8x14 30

- 1.12

archimedia
Rzeszów: ul.Mickiewicza 4, 35-301 Rzeszów tel./fax (017) 857 11 20, e-mail: archimedia@archimedia.com.pl

Numer umowy:	Branża: ELEKTRYCZNA	Stadium dokumentacji: PROJEKT WYKONAWCZY	
Inwestor:	URZĄD GMINY OŻAROWICE 42-625 OŻAROWICE, UL. DWORCOWA 15		
Nazwa inwestycji:	ROZBUDOWA SZKOŁY W ZENDKU		
Lokalizacja inwestycji:	Zendek ul. Główna 126a		
Projektant:	inż. Zenon Pindara	upr. bud. 266/81/Lo upr. proj. 898/86/Lo	
Sprawdzający:	inż. Kazimierz Pawlicki	Nr uprawnień: upr. bud. 301/81/Lo upr. proj. 820/86/Lo	Podpis/pieczęć:
Tytuł rysunku:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT PARTERU		
Data rozpoczęcia projektu:	Rysunek sporządził:	Data:	Nr rysunku: Skala:
Ostatnia modyfikacja:		10. 2006	E-02 1:50

UWAGA! PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niniejszego z przedstawionym bez zgody wielkości dokumentacji zabronione.