



LEGENDA:

- DZ25 średnica zewnętrzna przewodu c.o., (zasilanie/powrót) przewód zasilający i powrotny wewnętrznej instalacji c.o.
- grzejnik płytowy wys. 500 mm dł. 1,20 m
- KMP11-500/1,20m
- Kotłownia gazowa przeznaczenie pomieszczenia
- P01 numer pomieszczenia
- 20°C temperatura w pomieszczeniu
- 3283 W zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia [W]
- 1.1 pion instalacji c.o.

RZUT PRZYZIEMI

Inwestor GMINA OŻAROWICE Ożarówce ul.Dworcowa 15		Wykonawca PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNOLOGII I EKONOMIKI BUDOWNICTWA Świętochłowice ul.Siezan 20/17 tel.(032) 24 58 300 0 603 436 218	
Objekt BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY Niezdara ul.Plac Floriana 10		Temat projektu Projekt zamienny-PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU część C- Instalacja centralnego ogrzewania	
autor projektu mgr inż.Adrian Fröhlich		nr upr. SLK/1000 PWOS/05	data 02.2012 r
mgr inż.Barbara Gądkowska		SLK/1217 PWOS/06	02.2012 r
tytuł rysunku RZUT PRZYZIEMIA-SUTERENA		branża instalacje sanitarne	skala 1:100
stadium PB+PW		nr projektu 11C/Z/11	nr rys. 1