D

E

G

7

6

PN

3x15x35

4x17x30

-123

-168

-191

pomieszczenie nieużytkowe

pomieszczenie nieużytkowe

pomieszczenie nieużytkowe

pomieszczenie nieużytkowe

D11 120 135

D14 170 110

D13 100 200

D23 160 200

D14 90 160

100 160

100 160

100 160

EI30

EI60

0.40

7.35

0.52

0.16

0.36

5.64

2.22

0.44

0.76

0.50

0.90

1.10

1.81

2.01

Projektowany kanał nawiewny zetowy o wym. 30x25cm

Projektowany grzejnik

Kotłownia gazowa
Q=145 kW

Kubatura kotłowni Vk=79,99 m3
wysokość pomieszczenia kotłowni=2,2m

Kocioł gazowy kondensacyjny stojący typu Logano plus Q=145 kW prod. Buderus

Studzienka schładzająca o wym. 50x50x50cm –przykryć kratą typu WELAND

Przewody kominowe wentylacyjne wywiewne 3x27x14cm; kratkę wentylacyjną o wymiarach 14x20cm montować pod sufitem

Przewód zimnej wody do uzdatniania prowadzić na wysokości 1.3m

Prowadzić do przegrzewu prowadzić na wysokości 1.5m

zimna woda p.poż. DN50

zimna woda DN32
ciepła woda DN32
cyrkulacja DN25

z/p wen.mech. 2xDN32

z/p wen.mech. 2xDN32

z/p c.o. sala bankiet 2xDN40

z/p c.o. garaże 2xDN32

z/p c.o. kuchni poz.pom. 2xDN20

z c.w.u DN32

0.50

0.95

1.33

1.47

RZUT KOTŁOWNI GAZOWEJ

skala 1 : 25

inwestor: GMINA OŻAROWICE Ożarowice ul.Dworcowa 15	wykonawca: PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNOLOGII I EKONOMIKI BUDOWNICTWA Świętochłowice ul.Ślężan 20/17 tel.(032) 24 58 300 0 603 436 218		
obiekt: BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY Niezdara ul.plac Floriana 10	temat projektu: PROJEKT ZAMIENNY PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU część G - Kotłownia gazowa		
zespół autorski: mgr inż. Barbara Gadkowska	nr upr. SLK/1217 PWOS/06	data 02.2012 r	podpis
mgr inż Adrian Frohlich	SLK/1000/ PWOS/05	02.2012 r	
tytuł rysunku: RZUT PRZYZIEMIA RZUT KOTŁOWNI GAZOWEJ	branża: sanitarna (PB+PW)	nr projektu: 11G/ Z/ 11	skala: 1 : 25
			nr rys.: 2