

Dot.: Budowa świetlicy wiejskiej w Celinach
– odpowiedzi na uwagi (III)

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

- Poz. 3.8.14- dot. parkietu mozaikowego. Brak w przedmiarze pozycji dot. lakierowania tego parkietu. Proszę o dodanie odpowiedniej pozycji lub wyjaśnienia.

Pozycja „parkiet mozaikowy” jest potraktowana jako komplet robót. Lakierowanie można dodać jako osobny punkt.

- Poz. 4.1.2- 4.1.11- czy należy zastosować inne pozycje katalogowe np. KNNR 5 0407 poz. od 1 do 4 lub KNR- W 5-08 0407 poz. od 1 do 4 ?

Do wyceny inwestycji można stosować inne katalogi niż zawarte w przedmiarach.

- Poz. 4.1.4- dot. wyłącznika r- p 100A 300mA. Brak takiego wyłącznika w projekcie.
- Poz. 4.1.8- dot. wyłącznika r- p 25A 30 mA. W przedmiarze jest 5 szt. a powinno być 6 szt. Proszę o wyjaśnienia.
- Poz. 4.1.9- w pozycji jest wyłącznik nadprądowy S303B16A a powinien być S301B16A. Proszę o wyjaśnienia.

Wszystkie wymagane informacje niezbędne do rzetelnej wyceny Inwestycji znajdują się w dokumentacji projektowej. Obowiązkiem wykonawcy jest wycenienie zakresu przedstawionego w dokumentacji projektowej i wszelkie elementy które nie są ujęte w pozycjach kosztorysu wykonawca musi uwzględnić w istniejących pozycjach.

- Poz. 4.2.2- 4.2.4- czy należy zastosować inne pozycje katalogowe np. KNNR 5 0407 poz. od 1 do 4 lub KNR- W 5-08 0407 poz. od 1 do 4 ?
- Poz. 4.3.2- 4.3.7- czy należy zastosować inne pozycje katalogowe np. KNNR 5 0407 poz. od 1 do 4 lub KNR- W 5-08 0407 poz. od 1 do 4 ?

Do wyceny inwestycji można stosować inne katalogi niż zawarte w przedmiarach.

- Poz. 4.3.4- dot. wyłącznika r- p 25A 30 mA. W przedmiarze są 4 szt. a powinno być 5 szt. Proszę o wyjaśnienia.
- Poz. 4.3.7- dot. wyłącznika S301B 6A. W przedmiarze są 3 szt. a powinno być 5 szt. Proszę o wyjaśnienia.

Należy wycenić ilość elementów instalacji elektrycznej adekwatnie do ilości w projekcie

- Poz. 4.4.2- 4.4.7- czy należy zastosować inne pozycje katalogowe np. KNNR 5 0407 poz. od 1 do 4 lub KNR- W 5-08 0407 poz. od 1 do 4 ?

Do wyceny inwestycji można stosować inne katalogi niż zawarte w przedmiarach

- Poz. 4.4.7- dot. wyłącznika S301B 10A. W przedmiarze są 3 szt. a powinny być 4 szt. Proszę o wyjaśnienia.

Należy wycenić ilość elementów instalacji elektrycznej adekwatnie do ilości w projekcie

- Poz. 4.5.2- 4.5.8- czy należy zastosować inne pozycje katalogowe np. KNNR 5 0407 poz. od 1 do 4 lub KNR- W 5-08 0407 poz. od 1 do 4 ?
- Poz. 4.6.2- 4.6.9- czy należy zastosować inne pozycje katalogowe np. KNNR 5 0407 poz. od 1 do 4 lub KNR- W 5-08 0407 poz. od 1 do 4 ?

Do wyceny inwestycji można stosować inne katalogi niż zawarte w przedmiarach.