

Odpowiedź na pytania IV

dotyczy przetargu : „Budowa Świetlicy Wiejskiej w Celinach przy ul. Męczenników na działce nr 139” realizowany w ramach Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Szanowni Państwo.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177 z 2004r. z późn. zm.) prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. Poz. od 9.1.8 do 9.1.12 Prosimy podać dokładne typy, wymiary i producenta grzejników.
2. Poz. od 11.1.2 do 11.1.6 Prosimy podać dokładny typ i oznaczenie producenta pompy dla każdej pozycji.
3. Poz. od 11.1.8 Prosimy podać typ i producenta naczynia wzbiorczego
4. Poz. od 11.1.11 Prosimy podać typ i producenta zasobnika cwu
5. Poz. od 11.1.12 Prosimy podać typ zaworu bezpieczeństwa
6. Poz. od 11.1.13 Prosimy podać dokładny typ kotła z uwzględnieniem aktualnie produkowanych kotłów,
7. Poz. od 11.1.28 Prosimy podać dokładny typ zaworu,
8. Poz. od 12.1.4 Prosimy podać dokładne parametry/typ/producenta pomowni ścieków.
9. Poz. od 12.1.4 Prosimy podać wymiary/typ/producenta szamba.

Odp. 1 do 9)

Zamawiający nie może narzucać w przetargu prowadzonym w oparciu o PZP konkretnych producentów, dystrybutorów czy firm, gdyż ogranicza to konkurencję. Przedstawione w dokumentacji projektowej wyroby budowlane pełnią funkcję przykładowych, wykonawca ma prawo zastosować inne wyroby budowlane o parametrach niegorszych niż proponowane w dokumentacji projektowej.

Zamawiający w przedmiarach nie będzie umieszczał nazw konkretnych producentów, gdyż przykładowe wyroby są ujęte w dokumentacji budowlanej która w całości stanowi podstawę wyceny, a kosztorys pełni jedynie funkcję pomocniczą.

10. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w ilości grzejników (36szt) i ilości głowic termostatycznych i zaworów grzejnikowych (tylko 33 szt). Czy należy zmienić ilość głowic i zaworów?

Odp 10) Należy wycenić ilość zaworów grzejnikowych i głowic adekwatnie do ilości grzejników w projekcie

11. Prosimy o zamieszczenie zestawień materiałów i opisów dla każdej branży.

Odp. 11) Wszystkie wymagane informacje niezbędne do rzetelnej wyceny Inwestycji znajdują się w dokumentacji projektowej. Obowiązkiem wykonawcy jest wycenienie zakresu przedstawionego w dokumentacji projektowej i wszelkie elementy które nie są ujęte w pozycjach kosztorysu wykonawca musi uwzględnić w istniejących pozycjach.