


| | Studnia betonowa istniejąca | Studnia Tegra dn 600 | Studnia betonowa dn 1000 | Studnia betonowa dn 1000 | Studnia betonowa dn 1000 | Studnia betonowa dn 1000 | Studnia betonowa dn 1000 | Studnia betonowa dn 1000 | Studnia betonowa dn 1000 | Studnia betonowa dn 1000 | Studnia betonowa dn 1000 | Studnia betonowa dn 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rzędna istniejącego terenu | 299,60 | 299,60 | 299,60 | 299,79 | 299,69 | 299,61 | 299,68 | 299,86 | 300,14 | 300,3 | 300,3 | |
| Rzędna dna projektowanego rurociągu | 298,10 | 298,18 | 298,20 | 298,34 | 298,48 | 298,62 | 298,76 | 298,9 | 299,04 | 299,18 | 299,3 | |
| Zagłębienie | 1,5 | 1,42 | 1,4 | 1,45 | 1,21 | 0,99 | 0,92 | 0,96 | 0,9 | 1,12 | 1 | |
| Długość odcinka | 4,34 | 5,56 | 39,94 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 34,38 | | |
| Projektowany spadek rurociągu | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | | |
| Średnica i materiał | PVC SN8 DN 200 | PVC SN8 DN 200 | PVC SN8 DN 200 | PVC SN8 DN 200 | PVC SN8 DN 200 | PVC SN8 DN 200 | PVC SN8 DN 200 | PVC SN8 DN 200 | PVC SN8 DN 200 | PVC SN8 DN 200 | PVC SN8 DN 200 | |
| Hektometry i odległość | 0 | 4,34 | 9,9 | 49,84 | 90,84 | 131,84 | 172,84 | 213,84 | 254,84 | 293,84 | 328,22 | |
| | Sist | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA : | | | |
| TEMAT OPRACOWANIA : | Udrożnienie terenu w celu stworzenia infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu terenów w Gminie Ostrowice w sąsiedztwie MPL Katowice – Pyrzowice | | |
| INWESTOR : | Gmina Ostrowice<br>ul. Dworcowa 15<br>42-825 Ostrowice | | TYTUŁ RYSUNKU :<br>Profil podłużny Między Granicą. a Centralną |
| WYKONAWCY: | IMIĘ I NAZWISKO: | PODPIS | |
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. Zuzanna Maleska | | DATA : sierpień 2012 |
| SPRAWDZIŁ: | mgr inż. Mikołajach Karwatka | | Skala 1: |
| OPRACOWAŁ: | mgr inż. Marcin Dyner | | RYSUNEK NR: 3 |