

	Studnia kanalizacji sanitarnej		Studnia betonowa dn 1200		Studnia betonowa dn 1200		Studnia betonowa dn 1200		Studnia betonowa dn 1200		Studnia betonowa dn 1200		Studnia betonowa dn 1200		Studnia betonowa dn 1200		Studnia betonowa dn 1200	
Rzędna istniejącego terenu		300,02		300,3		300,3		300,37		300,81		301,35		301,24		301,27		301,8
Rzędna dna projektowanego rurociągu		298,02		298,32		298,47		298,75		299,0		299,25		299,50		299,75		300,0
Zagłębienie		2,0		1,98		1,83		1,62		1,81		2,1		1,74		1,52		1,8
Długość odcinka		12,94		31		32,56		18,52		50		50		50		50		
Projektowany spadek rurociągu		2,3%		0,5%		0,5%		0,5%		0,5%		0,5%		0,5%		0,5%		
Średnica i materiał		PVC SN8 DN 200		PVC SN8 DN 200		PVC SN8 DN 200		PVC SN8 DN 200		PVC SN8 DN 200		PVC SN8 DN 200		PVC SN8 DN 200		PVC SN8 DN 200		
Hektometry i odległość	0		12,94		43,94		76,5		95,02	1	45,02		95,02	2	45,02		95,02	3	45,02	
	Sist		S1		S2		S3		S4		S5		S6		S7		S8		S9	

Rura osłonowa PVC dn 300 L= 9m

istniejąca

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA :

TEMAT OPRACOWANIA :	Uzbrojenie terenu w celu stworzenia infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu terenów w Gminie Ostrowice w sąsiedztwie MPS Rotowice – Pyrzowice		
INWESTOR :	Gmina Ostrowice ul. Dworcowa 15 42-425 Ostrowice	TYTUŁ RYSUNKU :	Profil kanalizacji sanitarnej
WYKONAWCA:	IMIĘ I NAZWISKO:	PODPIS	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Zuzanna Maleska	DATA :	sierpień 2012
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Wiktyjach Karwatka	Skala 1:	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Marcin Dyner	RYSUNEK NR:	3