Legenda

A – oprawa nastropowa DPK 2 x 36W IP44
B – oprawa nastropowa DPK 2 x 18W IP44
C – oprawa nastropowa DPK 1 x 36W IP44
D – oprawa nastropowa DPK 1 x 18W IP44
E – oprawa nastropowa z kloszem 2 x 36W
F – oprawa basenikowa oczko 1 x 18W IP44
G – oprawa zewnetrzna
Aw – moduł awaryjny 2h w lampie

Całość instalacji wykonac przewodami Cu 1,5 mm2 z żyłą ochronną PE
Stosowac wytaczniki p/t. V pomieszczeniach mokrych i na zewnątrz hermetyczne

zakres opracowania

część obiektu poza zakresem opracowania

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ ZESPOŁU ZAPLECZA SZATNIOWO – MAGAZYNOWEGO

1.1	WIATROŁAP	14,01 m2 PŁYTKI GRESOWE
1.2	KORYTARZ	13,09 m2 PŁYTKI GRESOWE
1.3	POMIESZCZENIE TRENERA	9,25 m2 PŁYTKI GRESOWE
1.4	ZESPÓŁ SANITARNY	5,07 m2 PŁYTKI GRESOWE
1.5	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	2,00 m2 PŁYTKI GRESOWE
1.6	ZESPÓŁ SANITARNY	8,13 m2 PŁYTKI GRESOWE
1.7	SZATNIA	33,08 m2 PŁYTKI GRESOWE
1.8	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	50,78 m2 PŁYTKI GRESOWE
1.9	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	19,16 m2 PŁYTKI GRESOWE

154,57 m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ ZESPOŁU ZAPLECZA SZATNIOWEGO

2.1	WIATROŁAP	19,13 m2 PŁYTKI GRESOWE
2.2	KORYTARZ	38,05 m2 PŁYTKI GRESOWE
2.3	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	4,19 m2 PŁYTKI GRESOWE
2.4	SZATNIA	11,67 m2 PŁYTKI GRESOWE
2.5	SZATNIA	16,18 m2 PŁYTKI GRESOWE
2.6	ZESPÓŁ SANITARNY	9,71 m2 PŁYTKI GRESOWE
2.7	SANITARIAT	3,30 m2 PŁYTKI GRESOWE
2.8	ZESPÓŁ SANITARNY	9,71 m2 PŁYTKI GRESOWE
2.9	SZATNIA	15,01 m2 PŁYTKI GRESOWE
2.10	SZATNIA	15,30 m2 PŁYTKI GRESOWE
2.11	GABINET LEKARSKI	15,36 m2 PŁYTKI GRESOWE

143,61 m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ ZESPOŁU TRENINGOWEGO

3.1	SALKA TRENINGOWA	162,15 m2 PŁYTKI GRESOWE

162,15 m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

460,33 m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ROZBUDOWANEJ CZĘŚCI OBIEKTU

OBIEKT / INWESTYCJA: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA HALI SPORTOWEJ			SKALA 1:100	NR RYSUNKU 2
LOKALIZACJA	działka nr 234/9, 234/8, 234/14, 234/15, ul. Gminna 15, 42-620 SZCZAKOWA		STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
INWESTOR	URZĄD GMINY SZCZAKOWA ul. Owocowa 15, 42-620 SZCZAKOWA		BRANŻA	ELEKTRYCZNA
PRZEDMIOT RYSUNKU	Plan instalacji oświetleniowej – RZUT PRZYZIEMIA		DATA	PAŹDZIERNIK 2013
PROJEKTANT	mgr inż. Janusz KRASZEWA	NR UPR. 52/89	PODPIS	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Andrzej PRZYBYSKI	NR UPR. 311/92	PODPIS	