





Schemat wykopu
skala 1 : 20

Uwaga:

- 1) dla przylączu $h = \min. 0,4 \text{ m}$
- 2) dla sieci w terenie zabudowanym $h = \min. 0,4 \text{ m}$
- 3) dla sieci w terenie niezabudowanym $h = \min. 0,6 \text{ m}$
- 4) dla gazociągu o śred. $40 - 160 \text{ PE } A \approx 0,7 \text{ m}$
- 5) dla gazociągu o śred. $180 - 315 \text{ PE } A \approx 0,9 \text{ m}$
- 6) - średnica zewnętrzna rury

[illegible]

 GRAMAR Sp. z o.o. ul. Chopskiego 15 42-700 Lubliniec	Zamawiający: Gmina Ożarówiec ul. Dworcowa 15 42-625 Ożarówiec	
	Nazwa: Przebudowa drogi gminnej nr 687001S wraz z siegaczami oprawkami: w miejscowości Niezdrza I Osy na odcinku od skrzyżowania z DK 78 do skrzyżowania z DP 3200S. PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU	
Opracował: M. Szymczakiewicz Projektant Brzeźta sadłania-gazowa Upr. Nr.: UAN-VIII/7342/12/93	Podpis 	Tytuł rysunku: PROFILE PODŁUŻNE GAZOCIĄGÓW - cz. 2.
Sprawdzający: mgr inż. W. Zolliński Brzeźta sadłania-gazowa Upr. Nr.: SKL2713/POOS/09	Podpis 	Tytuł rysunku: GAZOCIĄGÓW - cz. 2.
Współpraca: mgr inż. M. Urbaniec Brzeźta sadłania-gazowa	Podpis 	Tytuł rysunku: GAZOCIĄGÓW - cz. 2.
Data: IX.2013r.		Skala: 1:500/100
Nr rys. 10		