



Ożarowice, 24 marca 2015 r.

GMINA OŻAROWICE  
ul. Dworcowa 15  
42-625 Ożarowice

## WYKONAWCY

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Ossy wraz z terenami przyległymi”


Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadane pytania:

### Pytanie:

Proszę o załączenie podglądowego rysunku układu narożnego sceny plenerowej, nawet w postaci odrębnego rysunku, gdyż w dalszym ciągu dla producentów estrad jest on niejasny.

### Odpowiedź:

Zamawiający załącza rysunek:



### Pytanie:

Na jakiej wysokości ma być umieszczony podest sceniczny?

### Odpowiedź:

Podest sceniczny ma być usytuowany na wysokości 2 m od terenu utwardzonego.



**Pytanie:**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do przetargu nawierzchni poliuretanowej typu natrysk gr 13 mm, która posiada następujące parametry:

Odporność na zużycie (ścieranie)  $\leq 0,650$

Przyczepność do:

- Podkładu betonowego,  $N/mm^2$  (MPa)  $\geq 0,67 \pm 0,04$
- Podkładu asfaltobetonowego,  $N/mm^2$  (MPa)  $\geq 0,52$
- Warstwy stabilizującej (mineralno-gumowej),  $N/mm^2$  (MPa)  $\geq 0,58 \pm 0,06$

Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, na podłożu betonowym, %  $44 \pm 3$

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.