

Ożarowice, 1 lipca 2016 r.

GMINA OŻAROWICE
ul. Dworcowa 15
42-625 Ożarowice

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Tąpkowicach”

Niniejszym Zamawiający udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie:

W udostępnionym przedmiarze robót uwzględniono prace związane z wykonaniem oświetlenia zewnętrznego. Czy wykonanie oświetlenia jest przedmiotem zamówienia? Jeżeli tak proszę o udostępnienie dokumentacji projektowej branży elektrycznej.

Odpowiedź:

Oświetlenie zewnętrzne także jest przedmiotem zamówienia – informacje na ten temat znajdują się na rysunku nr 20.

Pytanie:

Proszę o doprecyzowanie parametrów paneli ogrodzeniowych takich jak: grubość drutów poziomych, pionowych oraz wymiary i grubość ścianek zaprojektowanych profili zamkniętych słupów oraz rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego elementów.

Odpowiedź:

Piłkochwyty mają zostać wykonane z profili panelowych o profilu 3D:

- Panele montowane na słupach lub słupach o przekroju prostokątnym;
- Oczka o wymiarze 200 x 50 mm;
- Średnica drutu 5 mm.

Ponadto:

- Wymiary i grubość paneli należy dostosować do wybranego systemu, wg zaleceń producenta;
- Panele mają być malowane proszkowo w kolorze zielonym.

Pytanie:

Proszę o załączenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza ww. specyfikację.

Pytanie:

Proszę o podanie parametrów dotyczących toalety ogólnodostępnej oraz boxów dla zawodników rezerwowych. Przedmiar robót wskazuje na konieczność dostawy i montażu tych elementów dodając informację, że parametry powinny być zgodne z projektem. W projekcie jednak brak jakichkolwiek informacji dot. ww. elementów.

Odpowiedź:

Specyfikację toalety udostępniono w odpowiedziach na pytania z 29.06.2016 r.

Boksy dla zawodników 16-miejscowe o parametrach:

- długość – ok. 7,60 m
- wysokość - ok. 2,00 m
- szerokość – ok. 0,8 m
- konstrukcja z profili aluminiowych malowana na kolor RAL 9006
- pokrycie z płyt z poliwęglanu litego bezbarwnego z wykończeniami aluminiowymi.
- ławka z pojedynczych siedzisk plastikowych o wymiarach: szerokość – ok. 45 cm , wysokość – ok. 25 cm w kolorze żółtym
- Boksy montowane do podłoża przy pomocy prefabrykowanych fundamentów punktowych, boksy należy wyposażyć w komplet kół jezdnych podporowych demontowanych po przetransportowaniu wiaty na miejsce.

Przykład:

Pytanie:

W opisie projektu punkt 4.4.5.1 wskazano, że kolorystykę nawierzchni ustalić na etapie wykonywania robót po uzgodnieniu z inwestorem.

Prosimy o podanie kolorystyki nawierzchni poliuretanowej boisk i bieżni na etapie przygotowania ofert, ponieważ ma to wpływ na cenę nawierzchni.

Odpowiedź:

Boiska i bieżnia mają zostać wykonane w następującej kolorystyce:

- Nawierzchnia boisk i bieżni: czerwona
- Wydzielona nawierzchnia kortów tenisowych: zielona
- Kolory linii:
 - o Boisko do piłki ręcznej i koszykówki: linie niebieskie i granatowe
 - o Korty tenisowe: linie białe
 - o Boiska do siatkówki: linie żółte
 - o Linie bieżni w kolorze białym

Aby Wykonawcy mieli wystarczająco czasu na rzetelne przygotowanie ofert, termin na składanie ofert zostanie wydłużony do 15 lipca 2016 r.

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Czapla