

Ożarowice, dnia 29 listopada 2017 r.

GMINA OŻAROWICE

ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice

Wykonawcy

ubiegający się o udzielenie zamówienia w postępowaniu, którego przedmiotem jest

„Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarowice”.

Zamawiający – na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) – przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 43

W związku z zakończeniem produkcji falowników KACO, które były wpisane w dokumentacji przetargowej oraz w nowo ustanowionej tabeli równoważności, prosimy o wykreślenie wymogu mocy maksymalnej na tracker (pkt 6 w tabeli równoważności inwerterów), gdyż parametr ten dla inwerterów KACO był wyjątkowo duży, co za tym idzie, aktualnie nie pasuje żaden inwerter dostępny na rynku o mocach odpowiadających danej instalacji. W przypadku niezgody Zamawiającego, wykonawcy będą musieli oferować inwertery o większej mocy niż jest to wymagane, co spowoduje wzrost kosztów inwestycji oraz spadek sprawności instalacji.

Odpowiedź

Dopuszcza się zastosowanie innych wartości, ze względu na zakończenie produkcji niektórych typów urządzeń (falowników).

Pytanie 44

W związku z udzieleniem negatywnej odpowiedzi dotyczącej zapytania o zastosowanie mniejszej ilości paneli, zachowując przy tym minimalną moc instalacji na wymaganym poziomie, pragniemy zauważyć, iż stosując ilość z wytycznych w SIWZ do instalacji o mocach 39,78 kWp przekroczymy definicyjną moc mikroinstalacji 40 kWp, co będzie skutkowało koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę raz problemami z przyłączeniem do OSD. Dlatego też wnosimy o zmianę parametru współczynnika wypełnienia do poziomu min. 0,76. Oczekiwania wartość w SIWZ 0,77 jest trudna do uzyskania przy modułach o mocach poniżej 270W, a za ogniwa wysokiej klasy uważa się takie, które zawierają się w wartościach powyżej 0,75 tego parametru.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę współczynnika wypełnienia do poziomu min. 0,75.

Jednocześnie Zamawiający – na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – dokonuje zmiany treści SIWZ w poniższym zakresie:

1) Załącznik nr 1 do SIWZ pn. „Formularz oferty” otrzymuje brzmienie określone w załączniku pn. „NOWY Formularz oferty 2”.

2) Pkt 22.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i dokładnym adresem wykonawcy, z dopiskiem:

Oferta na wykonanie zamówienia publicznego „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarówce”.

Nie otwierać przed dniem 04.12.2017, godz. 10:15.”

3) Pkt 23.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert upływa dnia 4 grudnia 2017 r. o godz. 10:00.”

4) Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Nowy termin składania ofert wyznacza się do dnia 4 grudnia 2017 r., do godz. 10:00

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na jakiegokolwiek wersji formularza technicznego, pod warunkiem, że będą w nim zawarte wszystkie informacje ze strony Wykonawcy.

Z tych względów, jeśli Wykonawcy przygotowali ofertę na poprzedniej wersji formularza technicznego, nie ma konieczności zmiany oferty. Ocena parametrów będzie dokonywana w odniesieniu do dokumentacji technicznej i tabeli równoważności.

W załączeniu do pisma:

– „NOWY Formularz oferty 2”