



Ożarówice, dnia 5 grudnia 2017 r.

GMINA OŻAROWICE

ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarówice

Wykonawcy

ubiegający się o udzielenie zamówienia w postępowaniu, którego przedmiotem jest

„Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarówice”.

Zamawiający – na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) – przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 42

W związku z tym, że po wprowadzonej zmianie parametry zaprojektowanych falowników w dalszym ciągu nie spełniają wymagań, zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w punkcie 3.6 SIWZ dotyczącego cos phi falowników dla instalacji o mocy nominalnej 39,78 kWp z wartości: 0,8 ind. 0,8 poj. na wartość 1,0 ind. 0,3 poj.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że pkt 12 w tabeli pn. „Falowniki fotowoltaiczne dla instalacji o mocy nominalnej 39,78 kWp (2 x ok. 20 kWp)” w pkt. 3.6. SIWZ powinien brzmieć:

12.	Cos phi	1,0 indukcyjna 0,3 pojemnościowa
-----	---------	-------------------------------------