T1



nr obwodu		-	-			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	31
moc (kW)		-	-			0,60	0,25	0,60	0,50	0,50	0,50	0,50	0,15	0,15	0,15	0,15	0,20	0,25	0,40	0,15		1,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	2,00	2,00	1,50	0,60	0,25	0,75
lokalizacja odbioru	z proj. tablicy głównej TG	- REZERWA	ogranicznik przepięć klasa B+C	sygnalizacja napięcia zasilania	- REZERWA	- oświetl. pom. nr 8	- oświetl. pom. nr 1a, 4	- oświetl. pom. nr 2,3, 5,6	- oświetl. pom. nr 10, 11,12	- oświetl. pom. nr 13, 14,15,16	- oświetl. pom. nr 17, 18,19,20	- oświetl. pom. nr 21, 22, 23, 24	- oświetl. pom. nr 37 (kl. schod.1)	- oświetl. pom. nr 28 (kl. schod. 2)	- oświetl. pom. nr 29, 30	- oświetl. pom. nr 31, 32	- oświetl. pom. nr 33, 35	- oświetl. pom. nr 34, 36	- oświetl. pom. nr 7	- oświetl. pom. nr 1b, 024 (kl. schod. 3)		- gniazdo wtyczkowe 230V - pom. nr 2	- gniazdo wtyczkowe 230V - pom. nr 3, 4	- gniazdo wtyczkowe 230V - pom. nr 8	- gniazdo wtyczkowe 230V - pom. nr 12	- gniazdo wtyczkowe 230V - pom. nr 16	- gniazdo wtyczkowe 230V - pom. nr 20	- gniazdo wtyczkowe 230V - pom. nr 24	- gniazdo wtyczkowe 230V - pom. nr 29	- gniazdo wtyczkowe 230V - pom. nr 31	- gniazdo wtyczkowe 230V - pom. nr 32	- gniazdo wtyczkowe 230V - pom. nr 35	- gniazdo wtyczkowe 230V - pom. nr 36	- gniazdo wtyczkowe 230V - pom. nr 7	oświetl. pom. podstawa	oświetl. pom. podstawa	oświetl. zewnętrzne na elewacji

P_z= 28kW
P_o= 19kW
I_o= 28A

T1

2U-28, IP30, RAL 7032



UWAGA :

- SYSTEM OCHRONNY -SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
- SIEĆ TYPU TN-S.
- NAPIĘCIE ZASILANIA - 400/230V.
- DRZWI TABLICY TE4 ZAMYKANE NA KLUCZ.

	Projektant		**"P.P. BIPROMAG-1" Gliwice**
Data	11.2016r		
Podpis			
Nazwisko	**Grzegorz Michalski**		
Nr upraw.	172/91		
Format:	Inwestor: Gmina Ożarowice ul. Dworcowa 15, 42-5 625 Ożarowice PW		Zastępuje rysunek:
	BUDOWA PRZEDSZKOLA W TĄPKOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA GMINA OŻAROWICE		
Podziałka: -	CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA **Schemat strukturalny tablicy rozdz. T1**		Nr rysunku: **409/1/E1-02**