

	Włączenie do ciągu istniejącego poprzez zasuwę dn110	Hydrant DN 80	Hydrant DN 80	Hydrant DN 80	Zakończenie wodociągu, zaślepka PEdn110
Rzędna istniejącego terenu	292,80		293,10	294,60	294,60
Rzędna dna projektowanego rurociągu	291,30		291,60	293,10	293,10
Zagłębienie	1,5		1,5	1,5	1,5
Długość odcinka		140,0	140,0	23,4	
Projektowany spadek rurociągu					
Średnica i materiał		PE100 SDR 11, PN 16, dn110	PE100 SDR 11, PN 16, dn110	PE100 SDR 11, PN 16, dn110	
Odległość	0,0	140,0	280,0	303,4	
	W1	H1	H2	W2	

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA :	Z-INWEST Marcin Dyner ul. Szkolna 1/1 42-690 Koty
TEMAT OPRACOWANIA :	**Budowa sieci wodociągowej w ul. Widokowej w Niezdarze**
INWESTOR :	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach ul. Staszica 1 42-625 Ożarowice
TYTUŁ RYSUNKU :	Profil wodociągu
WYKONAWCY: / IMIE I NAZWISKO: / PODPIS	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Marcin Dyner
DATA :	lipiec 2019
RYSUNEK NR:	2