

Ożarówice, dnia 21 grudnia 2020 r.

Gmina Ożarówice
ul. Dworcowa 15
42-625 Ożarówice

ZPIZ.271.19.2020

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie Termomodernizacja czterech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarówice (z podziałem na części)

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.) przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 5

Część 1:

O jakiej mocy mają być zastosowane kotły gazowe?

Odpowiedź 5

Zgodnie z załączoną dokumentacją projektową moc kotłów gazowych kondensacyjnych wynosi odpowiednio 34 kW dla budynków w Ożarówicach (część 1) i Pyrzowicach (część 3) oraz 30 kW dla budynku w Zendku (część 2).

(-) Grzegorz Czapla
Wójt Gminy Ożarówice