

Ożarowice, dnia 23 grudnia 2020 r.

Gmina Ożarowice
ul. Dworcowa 15
42-625 Ożarowice

ZPIZ.271.20.2020

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie „Rozbudowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarowice”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przedłuża termin składania ofert do dnia 5 stycznia 2021 r. godz. 10:00.

1) W pkt 22.1. tiret drugie SIWZ otrzymuje brzmienie:

*„Nie otwierać przed dniem **5 stycznia 2021 r. godz. 10:10.**”*

2) Pkt 23.2. SIWZ otrzymuje brzmienie:

*„Termin składania ofert upływa dnia **5 stycznia 2021 r. o godz. 10:00.**”*

3) W załączniku nr 2 do SIWZ (program funkcjonalno-użytkowy) w pkt 2.1.1. zmienia się poniższe parametry modułów na następujące:

Temperaturowy współczynnik natężenia TcI:	Od +0,07 do +0,05%/ ⁰ C
Temperaturowy współczynnik napięcia TcV:	Od -0,25 do -0,290%/ ⁰ C
Temperaturowy współczynnik mocy TcP:	Od -0,29 do -0,360%/ ⁰ C
Waga maksymalna:	Do określenia przez Wykonawcę na etapie projektowania
Nanopowłoka	Brak wymogu – do określenia przez Wykonawcę

- 4) W załączniku nr 2 do SIWZ (program funkcjonalno-użytkowy) w pkt 2.1.3. zdanie wprowadzające „W systemie fotowoltaicznym należy wykorzystać inwertery o parametrach nie gorszych niż w poniższej tabeli.” otrzymuje brzmienie „W systemie fotowoltaicznym należy dobrać optymalne inwertery, o parametrach nie gorszych niż w poniższej tabeli.”.
- 5) W załączniku nr 2 do SIWZ (program funkcjonalno-użytkowy) w pkt 2.1.3. zmienia się poniższe parametry inwerterów na następujące:

Lp.	Parametry		
2	Ilość MPPT	Min. 1	Min. 2
6	Liczba łańcuchów na tracker MPP	Min. 1	Min. 1

- 6) W załączniku nr 2 do SIWZ (program funkcjonalno-użytkowy) w pkt 2.1.2. zdanie „Do każdego modułu należy zastosować optymalizatory mocy o parametrach nie gorszych niż:” otrzymuje brzmienie „Do każdego modułu należy zastosować kompatybilne optymalizatory mocy” oraz usuwa się tabelę określającą parametry minimalne optymalizatorów mocy (tabela na stronie 14).

W pozostałym zakresie zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

(-) Grzegorz Czaplą
Wójt Gminy Ożarówice