



- kuchnia elektr. z piekarnikiem 8,4 kW/400V.
- kuchnia elektr. z piekarnikiem 6,5 kW/400V.
- zmywarka elektryczna 5,0 kW/400V.
- patelnia uchylna 5,5 kW/400V.

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:			
	FX65 MP ZW 2023 LED 830 5750lm 52W IP20		REGLUX 1040 LED 830 6000lm 50W IP44
	COSMO APEX ZW/N 1060 LED 830 7300lm 49W IP66		FX65 OP ZW 1519 LED 830 4300lm 37W IP20
	COSMO APEX ZW/N 1060 LED 830 6300lm 41W IP66		FX45 MP ZW 1519 LED 830 4500lm 43W IP20
	COSMO APEX ZW/N 1060 LED 830 4000lm 27W IP66		REGLUX 540 LED 830 3200lm 26W IP44
	AMARO 320 LED 830 1800lm 26W IP44		REGLUX ZW 540 LED 830 3200lm 26W IP44
	FX45 OP ZW 1519 LED 830 2900lm 27W IP20		OPR. AWARYJNA LUMI NT WD LED 1X3W 1h TA ATI IP65
	S4000 WALL 530 LED 830 1000lm 11W IP40		OPR. AWARYJNA LUMI NT CR LED 1X3W 1h TA ATI IP65
	REGLUX 1040 LED 830 7400lm 60W IP44		OPR. AWARYJNA LUMI NT WD LED 1X1W 1h TA ATI IP65
	REGLUX 540 LED 830 4300lm 36W IP44		OPR. EWAKUACYJNA JEDNOSTRONNA 12W Z PIKTOGRAMEM MONITOR1 1h TA ATI IP40
	REGLUX 540 LED 830 4300lm 36W IP44		OPR. EWAKUACYJNA DWUSTRONNA 12W Z PIKTOGRAMEM VERSO 1h TA ATI IP40

Data	Projektant	Sprawdzający	"P.P. BIPROMAG-1" Gliwice
Podpis	2020r	2020r	
Nazwisko	mgr inż. J. Mańka	mgr inż. arch. L. Klich	
Nr upraw.	SLK/5569/2014 specjalność inst. elektryczne	UW KAT. 425/93 specjalność inst. elektryczne	
Format:	Investor: Gmina Ożarówiec ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarówiec	PB zamienny	Zastępuje rysunek:
A3	BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W TĄPKOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA GMINA OŻARÓWIEC		
Podziałka:	CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA		Nr rysunku:
1:100	Plan instalacji elektrycznej - rzut poddasza		476/B1-E 04