



Główny zawór gazu
wg proj. instalacji gazowej

UWAGI:

1. Przewody instalacji detekcji gazu prowadzić p/t.
2. Czujniki i centralka GAZEX MD-2.ZA w zakresie projektu instalacji gazu.
3. Okablowanie i uruchomienie w zakresie wykonawcy instalacji elektrycznych.
4. Lokalizacja urządzeń według projektu technicznego kotłowni.

	Projektant	Sprawdzający	"P.P. BIPROMAG-1" Gliwice
Data	2020r	2020r	
Podpis			
Nazwisko	mgr inż. J. Mańka	mgr inż. arch. L. Klich	
Nr upraw.	SLK/5669/ PW/OE/14	specjalność inst. elektryczne	specjalność inst. elektryczne
Format:	Investor: Gmina Ożarówce ul. Dworcowa 15, 42- 625 Ożarówce		
A3	PB zamienny		
	Zastępuje rysunek:		
Podziałka:	BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W TAPKOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA GMINA OŻAROWICE		
-	CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA		
Schemat ideowy detekcji gazu w kotłowni			Nr rysunku:
			476/B1-E 22