



Układ sieci TT

Ochrona przed dotykiem pośrednim:
– obudowy urządzeń wykonane w II klasie ochronności (izolacja ochronna)

UWAGA:

1. ELEMENTY PROJEKTOWANE
2. Projektowany zestaw złączowy wolnostojące w obudowie termoutwardzalnej na fundamencie prefabrykowanym w II kl. ochronności (izolacja ochronna).
3. Bednarkę należy układać na dnie rowu kablowego 20cm poniżej poziomu układanego kabla.

	Projektant	Sprawdzający	"P.P. BIPROMAG-1" Gliwice
Data	2020r	2020r	
Podpis			
Nazwisko	mgr inż. J. Mańka	mgr inż. arch. L. Klich	Zastępuje rysunek:
Nr upraw.	SLK/5669/ PWOE/14	specjalność inst. elektryczne UW KAT. 425/93	
Format:	Investor: Gmina Ożarowice ul. Dworcowa 15, 42- 625 Ożarowice		
A3	BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W TĄPKOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA GMINA OŻAROWICE		Nr rysunku: 476/B1-E 11
Podziałka:	CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA		
-	Schemat ideowy zasilania		