



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

**Gazownia w Bytomiu**

ul. Korfantego 30, 41 – 902 Bytom  
tel. 32 281 29 00, fax 32 386 03 82  
gazownia.bytom@psgaz.pl

**Z-INWEST**

**Marcin Dyner**  
**Ul. Szkolna 1/1**  
**42-690 Koty**

Wasz znak: Wpł. dn. 07.07.2021 r.  
Nasz znak: PSG-ZA.0156.763.277.  
[2337-160093833].21

Bytom 27.07.2021.

dot.: uzgodnienie projektowanej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wiśniowej w Ossach na dz. nr 43/1, 61, 62/1, 509, 510/1, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyżej informujemy, że na dostarczonym podkładzie mapowym obecnie nie występuje czynna sieć gazowa. Orientacyjnie naniesiono projektowaną sieć gazową średniego ciśnienia Dz63 PE, której prognozowana realizacja jest na koniec drugiego kwartału 2022 roku. Gazociąg wraz z przyłączami ma zaprojektować i wykonać firma STALPROFIL z siedzibą w Dąbrowie Górniczej kod pocztowy 41-308 przy ul. Roździeńskiego 11A, tel. 32 273 80 82. Należy skontaktować się z firmą STALPROFIL i poprosić ich o projekt gazociągu z przyłączami i koordynować prace z nimi. Przed rozpoczęciem prac należy ponownie skontaktować się z firmą STALPROFIL i zapytać czy nie zdążyli w międzyczasie ułożyć gazociągu z przyłączami. W przypadku, gdyby gazociąg z przyłączami był położony należy wystąpić o nadzór nad pracami do Gazowni w Bytomiu ([gazownia.bytom@psgaz.pl](mailto:gazownia.bytom@psgaz.pl)) i zabezpieczyć wszystkie skrzyżowania i zblżenia.

Wszelkie prace w pobliżu urządzeń gazowych prowadzić pod nadzorem Gazowni Bytom, ul. Korfantego 30. Nadzór wykonywany jest odpłatnie, na który należy przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia. O nadzór należy wystąpić min. 3 dni robocze przed rozpoczęciem prac w terenie na adres mail: [gazownia.bytom@psgaz.pl](mailto:gazownia.bytom@psgaz.pl).

Przed przystąpieniem do prac należy wykonać przekopy kontrolne określające posadowienie sieci gazowej oraz zrobić podczas prac cyfrową dokumentację fotograficzną stanu i posadowienia odkrytego gazociągu. Prace w pobliżu naszych urządzeń prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, i pod naszym nadzorem.

-verte-