

mgr inż. Marcin Dyner

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

SLK/4618/POOS/12, SLK/2842/OWOS/09

71010310100/104061674/24

Zgodzenie nr

Data

uznaje podziemny teren wkręcono przebieg "b" i urządzeń podziemnych wznoszą TAURON Dystrybucja SA Oddział w Będzinie

* niepotrzebne skreślić podpis

Linia napowietrzna widoczna w terenie.

(D)

[illegible]

Kategorie zabraniały prowadzenia
 robot ziemnych sprzętem mechanicznym
 bez nadzoru w odległości mniejszej
 niż 2m od zlokalizowanego przekopu
 kontrolnym kabla.

Należy zstwierdzić minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:

- linii 10 kV - 1m,
- linii 20 kV - 2m,
- linii 35 kV - 3m.

