



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Bytomiu

ul. Korfantego 30, 41 – 902 Bytom
tel. 32 281 29 00, fax 32 386 03 82
gazownia.bytom@psgaz.pl

Z-INWEST

Marcin Dyner

Ul. Szkolna 1/1

42-690 Koty

Wasz znak: Wpł. dn. 07.07.2021 r.
Nasz znak: PSG-ZA.0156.763.272.
[2335-160093393].21

Bytom 16.07.2021.

dot.: uzgodnienie projektowanej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Malinowej w Ożarówicach na dz. nr 756/2, 234/16, 234/14, 235/17, 235/11, 238/29, 238/19, 238/14, 239/15, 239/10.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyżej informujemy, że na dostarczony podkład mapowy orientacyjnie naniesiono sieć gazową średniego ciśnienia wykonaną w technologii stalowej i PE. Projektowana sieć wodociągowa krzyżuje się w 2 miejscach z siecią gazową (gazociągiem DN100 Stal i przyłączem gazu Dz25 PE). W miejscu skrzyżowania należy zachować odległość pionową min. 0,2 metra licząc od ścianki gazociągu do ścianki wodociągu (przewód wodociągowy należy ułożyć pod gazociągiem/przyłączem gazu). W przypadku nie zachowania odległości zabezpieczyć gazociąg montując rurę ochronną na przewodzie wodociągowym. Prace wykonywać pod nadzorem Gazowni w Bytomiu.

Projektowany wodociąg przechodzi także w zbliżeniu do gazociągu Dz90 PE. W miejscu zbliżenia należy zachować min. 1 metr strefy kontrolowanej (licząc od osi gazociągu 0,5 metra w każdą stronę). Od osi gazociągu Dz90 PE należy zachować min. 0,5 m do ścianki przewodu wodociągu.

Projektowana kanalizacja sanitarna krzyżuje się z przyłączem gazu Dz25 PE. W miejscu skrzyżowania należy zachować min. 0,2 m odległości pionowej. Dodatkowa należy zabezpieczyć przyłącze gazu montując rurę ochronną na przewodzie kanalizacyjnym (przewód kanalizacyjny układany pod przyłączem gazu).

W przypadku nie zachowania normatywnej odległości pionowej min. 0,2m / braku zabezpieczenia rurą ochronną przewodu wodociągowego/kanalizacyjnego należy zabezpieczyć na odcinku skrzyżowania gazociąg/przyłącze gazu rurą ochronną. W przypadku zabezpieczania gazociągu (w zależności od materiału polietylenową/stalową rurą ochronną spawaną wzdłużnie) – odpowiedni projekt zabezpieczenia przesłać do uzgodnienia do Działu Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Zabrze.

-verte-