

Tarnowskie Góry, dn. 19.08.2021 r.

Zespół ds. koordynacji usytuowania  
projektowanych sieci uzbrojenia terenu  
42-600 Tarnowskie Góry  
ul. Mickiewicza 41

Znak sprawy: GP.Z.6630.1.245.2021

**ODPIS**  
**PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**  
**zakończonej w dniu 19.08.2021 r.**  
**w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu**

Przedmiot narady:	Sieć wodociągowa
Lokalizacja:	Ożarowice ul. Zielona dz. 742/9, 244/4, 246/20, 246/17, 246/14, 246/11, 246/8, 242/5, 241/28, 241/17, 241/23, 240/9
Wnioskodawca:	Z-INWEST MARCIN DYNER ul. Szkolna 1/1, 42-690 Koty
Przewodniczący:	Roman Kurtyka
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	05.08.2021 r.

**Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami**

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach Wydział Geodezji elektroniczny	<b>Uzgodniono pozytywnie</b> Wytyczenie budynku lub sieci uzbrojenia terenu przed rozpoczęciem prac geodezyjnych podlega zgłoszeniu właściwemu miejscowo staroście przez wykonawcę prac geodezyjnych oraz w przypadku zniszczenia punktów osnowy podstawowej i szczegółowej inwestor zobowiązany jest do zlecenia wznowienia tych punktów firmie geodezyjnej na koszt własny.	Zuzanna Białas
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach elektroniczny	<b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b>	
3	Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach Wydział Budownictwa i Architektury elektroniczny	<b>Uzgodniono pozytywnie</b>	Grzegorz Bugajewski
4	ZDP w Tarnowskich Górach elektroniczny	<b>Uzgodniono pozytywnie</b> Do uzgodnienia.	Katarzyna Molodecka
5	MZUiM Tarnowskie Góry elektroniczny	<b>Uzgodniono pozytywnie</b> Nie dotyczy	Barbara Adamczyk
6		<b>Uzgodniono pozytywnie</b>	Tomasz Trafiał

Dokument wygenerował(a): Zuzanna Białas, dn. 19-08-2021 12:00:11

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. Zbroślawice elektroniczny	nie dotyczy		
7	Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów OES Czarny Las elektroniczny	bez uwag	Uzgodniono pozytywnie	Łukasz Pielka
8	Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SUW Miedary elektroniczny	Nie dotyczy	Uzgodniono pozytywnie	Krystian Kłoczko
9	Midiko SP. Z O.O. elektroniczny	BEZ UWAG	Uzgodniono pozytywnie	Tomasz Bacik
10	Netia S.A. elektroniczny	Bez uwag	Uzgodniono pozytywnie	Alan Krulikowski
11	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. elektroniczny	Bez uwag	Uzgodniono pozytywnie	Wojciech Lorens
12	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Bytom elektroniczny	Nie dotyczy	Uzgodniono pozytywnie	Ewa Klarenbach
13	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Tarnowskie Góry elektroniczny	Nie dotyczy	Uzgodniono pozytywnie	Hanna Guzy-Kruger
14	PSG SP. Z O.O. Gazownia w Gliwicach elektroniczny		Uczestnik nieobecny na naradzie	
15	PSG SP. Z O.O. oddział Zabrze Gazownia w Bytomiu elektroniczny		Uzgodniono pozytywnie Skrzyżowania oraz zbliżenia projektowanych inwestycji z siecią gazową należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i PN lub przebudować sieć gazową na koszt inwestora PT przebudowy lub sposób zabezpieczenia sieci gazowej należy uzgodnić z naszym zakładem. Przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie naszych urządzeń należy powiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac oraz zlecić nadzór. Pracę ziemne w pobliżu naszych urządzeń należy prowadzić ręcznie pod nadzorem Gazowni w Bytomiu. Wszystkie kolizje i zbliżenia z siecią gazową należy każdorazowo zgłaszać do odbioru naszemu przedstawicielowi.	Marcin Stolarski
16	PSG SP. Z O.O. oddział Zabrze Gazownia w Tarnowskich Górach elektroniczny	Nie dotyczy	Uzgodniono pozytywnie	Tomasz Przybyłek
17	Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa elektroniczny		Uczestnik nieobecny na naradzie	
18	TAURON Dystrybucja S.A. oddział Będzin elektroniczny		Uzgodniono pozytywnie Uzgadnia się pod warunkiem zachowania uwag zawartych w piśmie. Znak: TD/OBD/OMD/UB/DG/1648/2021	Robert Robakowski

Dokument wygenerował(a): Zuzanna Białas, dn. 19-08-2021 12:00:11

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

		Z dnia: 07.07.2021	
19	TAURON Dystrybucja S.A. oddział Częstochowa elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Nie dotyczy	Anna Koloch
20	TAURON Dystrybucja S.A. oddział Gliwice elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Dotyczy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie.	Henryk Bułala
21	TAURON Dystrybucja S.A. oddział Opole elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Nie dotyczy.	Janusz Charkiewicz
22	Urząd Gminy Krupski Młyn elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Nie dotyczy	Sebastian Hadryś
23	Urząd Gminy Ożarówice elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
24	Urząd Gminy Świerklaniec elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
25	Urząd Gminy Tworóg elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie nie dotyczy	Paweł Szumił
26	Urząd Miejski w Kaletach elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
27	Veolia Południe SP. Z O.O. elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Bez uwag	Mariusz Szyja
28	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
29	Zakład Usług Komunalnych Tworóg elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Nie dotyczy	Marek Żelosko
Wnioskodawca			Z-INWEST MARCIN DYNER

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przewodniczący Zespołu Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowej

z up. STAROSTY  
PRZEWODNICZĄCY  
NARADY KOORDYNACYJNEJ  
Roman Kuczyński

Podpis przewodniczącego narady

#### POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami

Dokument wygenerował(a): Zuzanna Białas, dn. 19-08-2021 12:00:11

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.

**2.** Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.

**3.** Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).