

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie
ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

1042866796



Z-INWEST Marcin Dyner
ul. Szkolna 1/1
42-690 KOTY

Nr pisma: **TD/OBD/OMD/2021-07-09/0000007**
Data: **Będzin, 09-07-2021 r.**
Sprawa: **uzgodnienia branżowego dla projektowanego zadania pn.: budowa przyłącza wodociągowego Ożarówce ul. Malinowa**
Nr sprawy: **(1042830317), TD/OBD/OMD/UB/DG/1675/2021**
Kontakt: **Dariusz Gąstała**
Telefon: **+48 32 766 1154**
E-mail: **dariusz.gastala@tauron-dystrybucja.pl**

W odpowiedzi na pismo z dnia z dnia **30.06.2021r** data wpływu do TAURON Dystrybucja S.A. – Oddział w Będzinie **05.07.2021r** informujemy, że na załączonych planach naniesiono orientacyjne przebieg trasy kabla nN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować.

Istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami.

Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego).

W przypadku prac w pobliżu urządzeń TAURON Dystrybucja S.A. należy wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, ul. Małobądzkiej 141 w zakresie linii SN, nN i oświetlenia drogowego.

Prace prowadzić po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i sposobu z Jednostką Terenową Dąbrowa Górnicza osoba do kontaktu – Jerzy Płoszaj, tel. 32 763-21-30 lub 516-112-615.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Faktura za przedmiotową usługę dostarczona zostanie odrębnym pismem.

Załączniki:

1 x mapa zasadnicza

1 x wytyczne do zabezpieczenia kabli

Kopia:

1 x OBD/OMD