

Ożarówice, dn.11.08.2021 r.

DTW.7033.1.35.2021

ZAKŁAD GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ  
W OŻAROWICACH  
42-625 Ożarówice, ul. Staszica 1

**Z - INWEST**  
**Marcin DYNER**  
**ul. Szkolna 1/1**  
**42 – 690 KOTY**

**dotyczy:** Warunków technicznych rozbudowy gminnej sieci wodociągowej w Ożarówicach ul. Malinowa, gmina Ożarówice na działkach nr 234/16 ; 243/14 ; 235/17 ; 235/14 ; 235 /11 ; 238/29 ; 238/ 24 ; 238/19 ; 238/14 ; 239/15 ;239/10 ; 240/17

W związku z planową rozbudową gminnej sieci wodociągowej po północnej stronie ulicy Malinowej, Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach przedstawia poniższe warunki:

1. Przedstawić do zatwierdzenia 4 egz „Projektu rozbudowy gminnej sieci wodociągowej”, opracowanego przez uprawnionego projektanta **wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, zgodami.**
2. Uzyskać pozwolenie budowlane lub zgłoszenie na budowę przedmiotowego wodociągu w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.
3. Rozbudowę istniejącego gminnego wodociągu zaprojektować i wykonać z rur **PE 110 SDR 11** Trasę proj. sieci wykreślono **na załączonej mapie kolorem czerwonym**. Połączenie rur PE wykonać za pomocą **zgrzewu doczołowego / elektrooporowego**. Prace wodociągowe winny być wykonane przez **jednostki wykonawcze posiadające stosowne uprawnienia pod nadzorem służb zakładu.**
4. Zaprojektować sieć hydrantową zgodnie z obowiązującymi przepisami p/poż. Na włączeniu do istniejącej gminnej sieci wodociągowej DN110 PE zaprojektować zabudowę 3 kpl zasuw odcinkowych Z100.
5. **Włączenie do sieci wodociągowej, montaż zasuw odcinkowych dokonują wyłącznie służby Zakładu.**
6. Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach **dokona w stanie odkrytym** odbioru technicznego, potwierdzając sprawność techniczną przebudowywanego i wybudowanego odcinka sieci.
7. Wykonać **geodezyjny pomiar powykonawczy** wybudowanej sieci wodociągowej i przedłożyć stosowną mapę ( nakładka S + U ) potwierdzonej przez służbę geodezyjną(1egz.) wraz z dokumentacją niezbędną do odbioru sieci.

Załącznik:

Mapa z naniesionymi warunkami rozbudowy gminnej sieci wodociągowej.

*Zgodnie z art. 27e ust. 1 pkt. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), stronie służy prawo wniesienia wniosku o rozstrzygnięcie sporu do Dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach*

WARUNKI WAŻNE PRZEZ OKRES 2 LAT OD ICH WYDANIA.

DYREKTOR  
  
mgr Jarosław Pastrowski