

Ożarowice, dnia 17 sierpnia 2022 r.

Gmina Ożarowice
ul. Dworcowa 15
42-625 Ożarowice

ZPIZ.271.9.2022

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia **„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarowicach wraz z robotami towarzyszącymi”**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., dalej „ustawa Pzp”) udostępnia treść zapytań Wykonawców oraz wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

Pytanie 2 (uzupełnienie)

4. Prosimy o wyszczególnienie osprzętu do dla drzwi rozsuwanych?
5. Czy i jaki typ zabezpieczenia przewidziano w drzwiach rozsuwanych?

Odpowiedź

Drzwi muszą mieć konstrukcję umożliwiającą otwieranie automatyczne i ręczne bez możliwości ich blokowania. Drzwi muszą być wyposażone w automatykę umożliwiającą ich samoczynne rozsunięcie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pożaru przez system wykrywania dymu chroniący strefę pożarową, do ewakuacji z której te drzwi są przeznaczone, a także w przypadku awarii drzwi. Rozsunięcie skrzydeł drzwi musi więc następować po wykryciu pożaru w dowolnym miejscu tej strefy pożarowej, tak aby stworzyć odpowiednie warunki do ewakuacji ludzi. System sygnalizacji pożaru objęty będzie odrębnym zamówieniem.

(-) Monika Brenza
Zastępca Wójta Gminy Ożarowice