



LEGENDA:

- Projektowana instalacja wody hydrantowej — rurociąg główny
- - - Projektowana instalacja wody hydrantowej — rurociąg pętli dwustronnego zasilania
- HP 25 — Projektowany hydrant ø25

DN65 stal —Średnice rur stalowych wody hydrantowej

Poziom prowadzenia przewodów względem poziomu ±0,00 budynku

—Simulacja zasięgu węzła i prądownic

TEMAT: PRACOWNIA : Budowa wewnętrznej instalacji ppoż w budynku Opis: Budynek w 12 lokali mieszkalnych				TYTUŁ RYSUNKU : Instalacja wewnętrzna ppoż w budynku	
INWESTOR : Urząd Gminy 42-625 Łazówiec		PROJEKTOWAŁ : PBPBIS		RYSOWAŁ : PBPBIS	
WYKONAWCA : PBPBIS		DATA : Sierpień 2019		Skala : 1:100	
PRZEKŁADAL : PRACOWNIA		RYSOWAŁ : PBPBIS		Lp. : 1	