

Ożarowice, dnia 23 lipca 2025 r.

Gmina Ożarowice
ul. Dworcowa 15
42-625 Ożarowice

ZPIZ.271.11.2025

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia „**Przebudowa i termomodernizacja budynku OSP w Celinach**”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm., dalej „ustawa Pzp”) udostępnia treść zapytań Wykonawców oraz wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

Pytanie 2

1. OSP Celiny - przebudowa. Przedmiar poz 13 - ilość 0,40 tony. Na rys 2 oraz w opisie występują zamiennie ilość belek dwuteowych jak 3 lub 4. Waga zaprojektowanych nadproży nie zgadza się z przedmiarem. Proszę o dokonanie korekty.
2. OSP Celiny - termomodernizacja. Opis techniczny na str 11 uwidacznia dobór stacji uzdatniania wody. Brak w przedmiarze i zestawieniu materiałów. Proszę o potwierdzenie, że stacja uzdatniania wody nie wchodzi w zakres zadania.

Odpowiedź

1. Należy przyjąć łączną wagę nadproży stalowych 1490,54 kg.
2. Stacja uzdatniania wody wchodzi zakres zamówienia i należy uwzględnić ją w wycenie. Zamawiający podkreśla przy tym, że przedmiar robót nie jest w żaden sposób wiążący, a zamówienie należy wycenić na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i projektowanych postanowień umowy (vide pkt 3.2. i 3.4. SWZ).

z up. Wójta
(-) Monika Brenza
Zastępca Wójta Gminy Ożarowice