

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

**Gazownia w Bytomiu**  
ul. Wojciecha Korfańskiego 30  
41-902 Bytom  
tel. 22 444 33 33  
gazownia.bytom@psgaz.pl

**Przedsiębiorstwo  
Wielobranżowe „KaNaD”  
Michał Namysłowski**  
ul. Kwiatowa 10  
**41-902 Bytom**

Wasz znak: OŻ/SZKO/476/06/2025/AH  
Nasz znak: PSG-ZA.0156.763.203.  
[1268 - 160144144].25

Bytom, 20.03.2025

Dot.: *Uzgodnienie inwestycji pn.: „zmiana zagospodarowania terenu przy szkole podstawowej w Ożarowicach celem poprawy bezpieczeństwa dojścia i dowozu uczniów szkoły”, zlokalizowanej przy ul. Szkolnej na dz. nr 234/17, 234/14 w Ożarowicach.*

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.06.2025 r. w ww. sprawie informujemy, że na załączonym planie w zakresie opracowania naniesiono orientacyjnie przebieg czynnej sieci gazowej:

— średniego ciśnienia: Dz110 PE, DN100 STAL, Dz90 PE, DN25 STAL;

Ponadto na planie zaznaczono orientacyjne rozmieszczenie armatury oraz rury ochronnej.

Przy pracach projektowych i wykonawczych w obrębie naszych urządzeń, należy uwzględnić przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640).

Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu opiniujemy **pozytywnie** z następującymi uwagami:

- Miejsca skrzyżowań projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Wszelkie elementy utwardzone nad gazociągiem i w jego strefie kontrolowanej należy wykonać z materiałów rozbieralnych i przepuszczalnych.
- W obrębie projektowane chodniki należy zaprojektować z nawierzchni rozbieralnej lub przebudować istniejący gazociąg średniego ciśnienia tak, aby nie kolidował z projektowaną nawierzchnią asfaltową.

- Armaturę gazową należy zabezpieczyć skrzynkami ulicznymi i wyprowadzić do poziomu terenu.
- Oznakowanie istniejącej armatury gazowej należy zachować oraz oznaczyć przebudowaną armaturę.
- Sieć gazowa powinna mieć min. 0,8 – 1,2 m nakrycia
- Odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej ścianki rury osłonowej powinna wynosić nie mniej niż 1,0 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni;
- W przebiegu równoległym projektowanej inwestycji z gazociągiem niskiego należy zachować odległość poziomą od powierzchni zewnętrznej ścianki gazociągu nie mniejszą niż 0,5 m/odległość poziomą zgodnie z ww. Rozporządzeniem zał. nr 2 Tabela 2 i/lub 3.
- Każdą zmianę w stosunku do przedstawionego projektu należy ponownie uzgodnić z PSG.
- W przypadku niezachowania normatywnych odległości od gazociągów oraz innych zmian mających wpływ na eksploatację i bezpieczeństwo sieci gazowej, należy wystąpić o wydanie stosownych warunków technicznych przebudowy sieci gazowej.
- Przebudowa gazociągu winna być wykonana staraniem i na koszt Inwestora.
- Wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem przedstawiciela PSG.
- Nie lokalizować w pasie eksploatacyjnym gazociągu sprzętu i materiałów budowlanych (1,0 m po 0,5 m w każdą stronę od osi gazociągu niskiego ciśnienia).
- Należy zapewnić dostęp do kontroli i prac eksploatacyjnych dla ww. gazociągów.
- Posadowienie sieci gazowej określić poprzez wykonanie przekopów kontrolnych w obecności naszego przedstawiciela.
- Przed zasypaniem odkrytego gazociągu należy uzyskać opinię od naszego przedstawiciela.
- W przypadku uszkodzenia sieci gazowej wykonawca będzie obciążony kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

W terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót w pobliżu ww. gazociągów Inwestor winien zwrócić się z pismem w sprawie prowadzenia nadzoru branżowego do Gazowni w Bytomiu.


W tym celu pismo w wersji papierowej należy przesłać do Gazowni na adres: ul. Wojciecha Korfatego 30, 41-902 Bytom. W piśmie należy powołać się na powyższe uzgodnienie, podając jego datę i znak, a także wskazać czego ma dotyczyć nadzór, gdzie oraz w jakim terminie ma być prowadzony, wraz z danymi do kontaktu oraz do wystawienia faktury (m.in. nr NIP/PESEL).

Dodatkowo w celu usprawnienia przebiegu sprawy skan pisma należy przesłać na adres e-mail: [gazownia.bytom@psgaz.pl](mailto:gazownia.bytom@psgaz.pl) (nr tel. 22 444 33 33).

Nadzór wykonywany jest odpłatnie.

**Uzgodnienie ważne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.**

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Gazownia w Bytomiu  
  
Anna Urbanska

Załączniki:

- plany (1 szt.)

Kopia:

- Gazownia w Bytomiu.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy [ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów](#). Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie [psgaz.pl](http://psgaz.pl) w zakładce o nas.



