

Ożarowice, dnia 29 września 2025 r.

Gmina Ożarowice
ul. Dworcowa 15
42-625 Ożarowice

ZPIZ.271.14.2025

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia „**Zmiana zagospodarowania terenu przy szkole podstawowej w Ożarowicach celem poprawy bezpieczeństwa dojazdu i dowozu uczniów do szkoły**”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm., dalej „ustawa Pzp”) udostępnia treść zapytań Wykonawców oraz wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

Pytanie 1

Prośba o wyjaśnienie dotyczące konstrukcji nawierzchni.

Czy wykonanie warstwy nazwanej w projekcie KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM , polegać ma na wykonaniu warstwy z dowiezionego kruszywa i następnie stabilizację cementem , czy na stabilizacji istniejącego podłoża gruntowego?

Odpowiedź

Stabilizację cementem należy wykonać z materiału kruszywa stabilizowanego cementem z dowozu.

z up. Wójta
(-) Monika Brenza

Zastępca Wójta Gminy Ożarowice