



☒ Sterownik Perrot WaterControl 8

— Przewód sterujący YKY 2(3)\*1,5mm<sup>2</sup>

Napięcie zasilania zraszaczy - 24V

Przewody elektryczne prowadzić w jednym wykopie z rurami wodnymi

OPRACOWANIE: PROJEKTOWAŁ mgr inż. Janina Poliwoda upr. bud. 112/79	BRANŻA : INSTALACYJNA	UMOWA/ZLECENIE : UMOWA NR 80/VIII/2010	DATA : MAJ 2012
OPRACOWAŁ inż. Krzysztof Brański	LOKALIZACJA OBIEKTU: 42-625 OŻAROWICE, UL. TARNOGÓRSKA - 817/4		5.
	TEMAT: PROJEKT BUDOWALNY BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ Z BOISKIEM PIŁKARSKIM I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA		
	INWESTOR: GMINA OŻAROWICE 42-625 OŻAROWICE, UL. DWORCOWA 15		SKALA : BEZ SKALI
	TYTUŁ RYSUNKU : SCHEMAT ELEKTRYCZNY ZASILANIA ZRASZACZY WYTYCZNE BRANŻOWE		