

PYTANIE VI

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych niniejszym zwracamy się z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień / odpowiedzi na n/w pytanie:

- Dot. poz. 57 przedmiaru robót (branża drogowa) - prosimy o zmianę ilości obmiarowej z „8216,300 m3” na „8686,010 m3”.
- Proszę o załączenie dokumentacji geotechnicznej.
- Zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót studnie należy wykonać jako betonowe, natomiast załączona przez Zamawiającego STWiORB zakłada wykonanie studni żelbetowych.
Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i jednoznaczne określenie rodzaju studni jakie należy zabudować.
- Proszę o wyjaśnienie czy pozycje z przedmiaru uzupełniającego należy skalkulować w kosztorysie obejmującym roboty drogowe np.:
-

Lp.	Podst.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9	PRZEDMIAR UZUPEŁNIAJĄCY				
86	Analiza własna	Dostosowanie pokryw istniejącej kanalizacji sanitarnej do niwelety nawierzchni wykonywanej drogi: Plac Floriana 18 szt. w tym: 2 fi 1200 mm, 4 fi 1000 mm, 12 fi 600 mm	szt.	18,000	
87	Analiza własna	Dostosowanie pokryw istniejącej kanalizacji sanitarnej do niwelety nawierzchni wykonywanej drogi: ul. Zawadzkiego 28 szt. w tym: 10 fi 1000 mm, 18 fi 600 mm,	szt.	28,000	

Ad) VI

pkt.

- Pozycja nr 57 przedmiaru robót pozostaje bez zmian
- Załączono
- Należy przyjąć studnie żelbetowe
- odp. IV pkt.39