



Ożarówice, 19 marca 2015 r.

GMINA OŻAROWICE
ul. Dworcowa 15
42-625 Ożarówice

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Ossy wraz z terenami przyległymi”

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie:

Proszę o sprecyzowanie wielkości i rodzaju zegara słonecznego.

Odpowiedź:

Zegar słoneczny kamienny o średnicy tarczy min. 50 cm na cokole wysokości 80 cm. Gnomon ma być z materiału odpornego na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Pytanie:

Sprecyzowanie parametrów dotyczących piłkochwyków.

Odpowiedź:

Piłkochwyty mają być standardowej wysokości 3 metrów, siatkowe na całym obwodzie boiska, z dwoma furtkami wejściowymi na teren boiska.

Pytanie:

W dokumentacji zawarte jest 8 rodzajów dla siłowni zewnętrznej a w przedmiarze są 24 szt.

Odpowiedź:

Dokumentacja (załącznik: „poglądowy wykaz urządzeń siłowni plenerowej”) zawiera przykładowe elementy siłowni. Na rysunku wskazano urządzenia siłowni - do zainstalowania 24 szt. z podanego wykazu. Każde urządzenie ma być innego rodzaju.

Pytanie:

Proszę o objaśnienia związane ze sceną plenerową. Nie zrozumiałem jest układ 5 x 10 + 10 m (scena w układzie narożnym bądź jednostronnym)

Odpowiedź:

Scena ma być w układzie narożnym o szerokości 5 m i długości boku 10 m.