

Ożarówice, 8 lipca 2016 r.

GMINA OŻAROWICE
ul. Dworcowa 15
42-625 Ożarówice

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Tąpkowicach”

Niniejszym Zamawiający udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie:

W związku z obecnością w terenie skarpy wys. ok. 70 cm przyległej do boiska, zwracam się z uprzejmą prośbą o wskazanie rzędnych projektowanego boiska.

Odpowiedź:

Istniejąca skarpa jest do zniwelowania. Zakres robót niwelacyjnych został określony w przedmiarze robót. Poziom boiska ma być równy z poziomem przyległego placu szkolnego.

Pytanie:

Czy w związku z przedmiotową inwestycją wskazano drzewa do wycinki? Jeżeli tak, to czy trzeba przeprowadzić nasadzenia kompensacyjne?

Odpowiedź:

Wycinka drzew, jak również ewentualne nasadzenia są poza zakresem zamówienia.