

Ożarówce, dnia 8 listopada 2019 r.

Gmina Ożarówce
ul. Dworcowa 15
42-625 Ożarówce

ZPI.271.17.2019

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie „Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarówce”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843) przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie minimalnych wymagań dla powietrznej pompy ciepła dla obiektu LKS Zendek doszło do oczywistej omyłki pisarskiej w zakresie parametrów mocy grzewczej, elektrycznej oraz COP podanego w punkcie A15/W50 poprzez brak minusa przy wartości temperatury A15. Tym samym zamawiający wymaga by parametry te tj. moc grzewcza min. 19 kW, pobór mocy elektrycznej – max. 10,5 kW oraz COP min. 1,8 zostały spełnione dla ujemnej wartości temperatury powietrza w punkcie A -15/W50.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza oczywistą omyłkę pisarską w ww. zakresie.

Pytanie 2

Zgodnie z nową dyrektywą NC RFG w nowych instalacjach nie można zamontować falownika, który jest zaprojektowany dla LKS Zendek (1,5 kW z 3-przyłączami prądu stałego). W związku z tym czy Zamawiający dopuści falownik 1,5 kW z 1-przyłączem prądu stałego.

Odpowiedź

Z uwagi na powyższe oraz biorąc pod uwagę zapotrzebowane zastosowanie i docelowy rezultat, Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że prawidłowy dobór optymalizatorów mocy dla poszczególnych instalacji leży po stronie Wykonawcy na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Informujemy, że parametry pracy optymalizatorów każdorazowo należy dobrać do pozostałych komponentów instalacji. W związku z powyższym wnosimy o rezygnację z parametrów przedstawionych w PFU.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z parametrów wskazanych w PFU, przy zachowaniu zapotrzebowanego zastosowania optymalizatorów, jakie zostało określone w PFU.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.


mgr inż. Grzegorz Czapla