

Układ sieci TT

Ochrona przed dotykiem pośrednim:
– obudowy urządzeń wykonane w II klasie ochronności (izolacja ochronna)

UWAGA:

1. ELEMENTY PROJEKTOWANE
2. Projektowany zestaw złączowy wolnostojące w obudowie termoutwardzalnej na fundamencie prefabrykowanym w II kl. ochronności (izolacja ochronna).
3. Bednarkę należy układać na dnie rowu kablowego 20cm poniżej poziomu układanego kabla.

	Projektant	Sprawdzający	
Data	2020r	2020r	"P.P. BIPROMAG-1" Gliwice
Podpis			
Nazwisko	mgr inż. **J. Mańka**	mgr inż. arch. **L. Klich**	
Nr upraw.	SLK/5669/PWOE/14 specjalność inst. elektryczne	UW KAT. 425/93 specjalność inst. elektryczne	
Format: **A3**	Inwestor: Gmina Ożarowice ul. Dworcowa 15, 42- 625 Ożarowice	PB zamienny	Zastępuje rysunek:
Podziałka: -	BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W TĄPKOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA GMINA OŻAROWICE CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA **Schemat ideowy zasilania**		Nr rysunku: **476/B1-E 11**