

UWAGI:

1. Instalację CCTV (monitoring) wykonać przewodami typu FTP6e (VIDEO) oraz OMY 2x1,5mm2 (zasilanie kamer 12V).
2. Przejścia przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego uszczelnić masą ognioodporną HILTI.
3. Projekt opracowano na podkładów architektonicznych.

Symbole i oznaczenia

AHD	Rejestrator 5W1 KENIK KG-51832UVR
	Kamera kopułkowa model KENIK KG-515SFPAH
	Kamera zewnętrzna model 4W1 KENIK KG-V40SFP4-BG

	Projektant	Sprawdzający	
Data	2020r	2020r	"P.P. BIPROMAG-1" Gliwice
Podpis			
Nazwisko	mgr inż. **J. Mańka**	mgr inż. arch. **L. Klich**	
Nr upraw.	SLK/5669/ PWOE/14 specjalność inst. elektryczne	UW KAT. 425/93 specjalność inst. elektryczne	
Format: **A3**	Inwestor: Gmina Ożarowice ul. Dworcowa 15, 42- 625 Ożarowice	PB zamienny	Zastępuje rysunek:
Podziałka: -	**BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W TĄPKOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA GMINA OŻAROWICE** CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA **Schemat instalacji CCTV**		Nr rysunku: **476/B1-E 09**